



ZZP.2380.46.2024

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: **Budowa budynku garażu wielopoziomowego na terenie Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu**

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ. Poniżej Zamawiający przytacza treść zapytania razem z odpowiedzią.¹

Pytanie nr 77:

Czy wykonanie instalacji monitoringu CCTV terenu zewnętrznego oraz wewnętrznego budynku garażowego wielopoziomowego, ma obejmować rozbudowę istniejącego systemu opartego o serwery i oprogramowanie Cayuga/SeeTec, pracującego na terenie obiektu?

Jeżeli tak to prosimy o odpowiedź, czy w wycenie należy uwzględnić rozbudowę istniejącego serwera monitoringu o dodatkowe licencje na kanały oraz dodatkowe dyski gwarantujące archiwum min. 30 dni ciągłego zapisu materiału wideo z kamer?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zmawiający potwierdza, że instalacja monitoringu CCTV terenu zewnętrznego oraz wewnętrznego budynku garażowego wielopoziomowego, ma obejmować rozbudowę istniejącego systemu opartego o serwery i oprogramowanie Cayuga/SeeTec. W wycenie należy uwzględnić rozbudowę istniejącego serwera monitoringu o dodatkowe licencje na kanały oraz dodatkowe dyski gwarantujące archiwum co najmniej 30 dni ciągłego zapisu materiału wideo z kamer.

Wyk. w 1 egz. zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania - Platformie Zakupowej Open Nexus.

¹ podstawa prawna - art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”