nasadę kominową usytuować
ponad dachem sali gimnastycznej

C

C

A

A

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.1 +20 °C
Φwym: 1171 W

2.2 +20 °C
Φwym: 0 W

2.3 +20 °C
Φwym: 2627 W

2.4 +20 °C
Φwym: 1048 W

2.5 +20 °C
Φwym: 3455 W

2.6 +20 °C
Φwym: 3212 W

2.7 +20 °C
Φwym: 3270 W

2.8 +20 °C
Φwym: 3208 W

2.9 +20 °C
Φwym: 3481 W

2.10 +20 °C
Φwym: 3453 W

2.11 +20 °C
Φwym: 1042 W

2.12, 2.15, 2.16 +20 °C
Φwym: 4579 W

2.13a +20 °C
Φwym: 446 W

2.13b +20 °C
Φwym: 553 W

2.14 +20 °C
Φwym: 0 W

2.17a +20 °C
Φwym: 505 W

2.17b +20 °C
Φwym: 577 W

21KV/900 920 mm
21KV/900 800 mm
22KV/500 1200 mm
22KV/500 1120 mm
22KV/500 1000 mm
21KV/500o 720 mm
21KV/500o 600 mm
21KV/500o 520 mm

LEGENDA:

- projektowana instalacja ogrzewcza dla szkoły
- projektowana instalacja ogrzewcza dla obszaru sali gimnastycznej wraz z zapleczami
- istniejąca instalacja ogrzewcza nie podlegająca modernizacji
- pomieszczenie węzła cieplnego

BIURO PROJEKTÓW	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁG INWESTYCYJNYCH BUDPROJEKT SP. Z O.O. UL. SZOSA CHEŁMIŃSKA 119; 87-100 TORUŃ			
INWESTOR	MIASTO BYDGOSZCZ UL. JEZUICKA 1; BYDGOSZCZ			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	SANITARNA: HVAC			
TYTUŁ OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2, PRZY UL. HETMAŃSKIEJ 34 W BYDGOSZCZY.			
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. MACIEJ MACIOSZEK	SANITARNA Z.P.I. 7342/2/TO/97	31.08.2016r.	
SPRAWDZIŁ	INŻ. MICHAŁ BUTOWSKI	SANITARNA ABIT-II-7131-3/2001	31.08.2016r.	
KIEROWNIK PRACOWNI	MGR INŻ. STEFAN GRALIKOWSKI	KONSTR.-BUDOWLANA GP.I.7342/1/TO/93 WBPP-NB-7210/151/82	31.08.2016r.	
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJE OGRZEWCZE. RZUT PIĘTRA 1.		SKALA 1:100	
			DATA OPRAC.: 31.08.2016 r.	
			NR RYSUNKU: OG-04	
			NR STR.: - -	