



LEGENDA:

3 - WC
+20 °C 403 W

Numer pomieszczenia, nazwa pomieszczenia
proj. temp. wewnętrzna, obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło,

3
Łaz. 11 600 mm
ΦH=420 WN=1,5

Nr. Grzejnika
typ grzejnika
moc cieplna, nastawa

Projektowane przewody instalacji c.o. Tz/Tp=70/50°C z rur PE-Xa,
prowadzone w bruzdach ściennych oraz pod stropem

CO1

Projektowany pion instalacji c.o. Tz/Tp=70/50°C z rur PE-Xa

Grzejnik płytowy

Oznaczenie grzejnika płytowego

Grzejnik łazienkowy

Oznaczenie grzejnika łazienkowego

Uwaga:

- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować wszystkie wymiary oraz możliwości techniczne wykonania instalacji.
- Rysunki oraz opisy są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi.
- Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające ze zmiany rozwiązań funkcjonalnych oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.
- Roboty budowlane rozpocząć po zapoznaniu się z projektem wykonawczym.
- Przewody instalacji grzewczych prowadzone pod stropem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego montować w półtynkach wciskowych oraz z zastosowaniem kompensacji U-kształtnych.
- W obrębie ramion kompensacyjnych nie wolno montować półtynków wciskowych lub elementów mocujących.
- Średnice przewodów instalacji c.o. doprowadzających ciepło dla istniejących budynków dokładnie zweryfikować na etapie prac budowlanych.
- Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do wykonania odkrywek i weryfikacji istniejących fragmentów instalacji wewnętrznych

<div><div><div>N</div><div></div></div><div><div>domi</div><div>pracownia projektowa</div><div>m: +16 693 287 811, e: biuro@architekturademi.pl</div></div></div>				
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
INSTALACJE SANITARNE				
PROJEKTOWAŁ:	mgr. inż. Aleksandra Lipiec	PKR/0234/P005/19	10.2022	
PROJEKTOWAŁ:	mgr. inż. Joanna Dragan-Bytnar	PKR/0014/PW05/18	10.2022	
OPRACOWAŁ:	mgr. inż. Adrian Majowski	-	10.2022	
PROJEKT:	ADRES: WOLICZKA 65, gm. Świltza dz. nr ew. 241. cz. 167/5		INWESTOR:	
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO DOMU LUDOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ			GMINA ŚWILTZA 36-072 ŚWILTZA 168	
TYTUŁ RYSUNKU				
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA				
SKALA	BRANŻA	FAZA	DATA	ZMIANA NR
1:100	IS	PW	PAŹDZIERNIK 2022	00
			NR RYS.	
			C01	