

Znak: P-M/DZZP/ 3438 / 2101 /24

Data: 02.10.2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na „Remont instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali operacyjnej nr 1 Bloku Operacyjnego w Szpitalu „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” Znak sprawy: 2062/2024 w ramach realizacji projektu nr LTPL00130, pn. „Likwidacja zaniedbań w diagnostyce i leczeniu nowotworów, w szczególności poprzez wzmocnienie usług zdrowotnych na pograniczu polsko-litewskim” dofinansowanego w ramach programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**PYTANIE nr 1**

Dotyczy spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał dwie roboty budowlane, każda o wartości minimum 220.000,00 zł brutto polegające na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w okresie ostatnich 6 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert?.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn.02.10.2024r. Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**PYTANIE nr 2**

W projekcie budowlanym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji przewiduje się montaż trzech klap pożarowych z napędem Belimo na 24V. Załączona do postępowania dokumentacja nie uwzględnia podłączenia tych klap do systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w budynku Szpitala. Proszę o informację czy koszty związane z podłączeniem klap należy ująć w ofercie?.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projektowane 3 klapy p.poż. należy podłączyć do centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru, a podłączenia oferent zobowiązany jest skalkulować w ofercie. Jednocześnie Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 02.10.2024 r. Załącznika Nr 4 do SWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**PYTANIE nr 3**

Projekt budowlany zasilania w energię elektryczną wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zawiera wykonanie instalacji uziemiającej połączeń głównych i miejscowych. W rozdzielni głównej przewód ochronno-neutralny PEN należy rozdzielić na ochronny PE i neutralny N, a punkt rozdziału uziemić. Oporność uziemienia powinna być mniejsza od  $5(\Omega)$ . Prosimy o informację, czy oporność uziemienia na szynie wyrównawczej w istniejącej rozdzielni głównej jest mniejsza niż  $5 \Omega$ , tak by można było spełnić wymagania projektowe?.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentów potwierdzających oporność uziemienia i informuje, że Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie wykonać pomiary uziemienia na szynie wyrównawczej rozdzielni elektrycznej oraz sprawdzić rezystancje. Pomiar powinien spełniać wymogi projektowe. Jednocześnie Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 02.10.2024 r. Załącznika Nr 4 do SWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.**



**PYTANIE nr 4**

Zaprojektowana centrala wentylacyjna została wyposażona w nawilżacz elektrodowego, który powinien być podłączony do kanalizacji sanitarnej. W Projekcie budowlanym instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nie ma informacji dotyczącej tego podłączenia. Prosimy o określenie miejsca i sposobu podłączenia nawilżacza do kanalizacji sanitarnej. Proces samoodkameniania nawilżacza polega na cyklicznym zrzucie wody do kanalizacji sanitarnej w ilości około 40 l/cykl i temperaturze około 100 °C. Czy istniejąca kanalizacja sanitarna jest przystosowana do takiego odbioru wody?.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu wentylatorni /przy słupie/ jest istniejąca kanalizacja sanitarna DN75. Wykonana jest z rur PVC, w związku z tym należy do pionu wykonać przykanalik z rur C-PVC.**

**PYTANIE nr 5**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i 60 miesięcznej rękojmi na zamontowane urządzenia i sprzęt. Producenci jako warunek wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji wymagają cyklicznych płatnych przeglądów technicznych. Czy w ofercie należy ująć koszty związane z wykonywaniem przeglądów technicznych przez okres 60 miesięcznej gwarancji zgodnie z warunkami określonymi przez producentów urządzeń w wydanych kartach gwarancyjnych?.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy ująć koszty związane z wykonywaniem przeglądów technicznych urządzeń i sprzętów przez okres 60 miesięcznej gwarancji zgodnie z warunkami określonymi przez producentów urządzeń w wydanych kartach gwarancyjnych. Jednocześnie Zamawiający dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 02.10.2024 r. Załącznika Nr 4 do SWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

**Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.**

*Z poważaniem*

