

Uwaga
To jest rysunek poglądowy


Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Pomieszczenie nr 219

Rys. E17 Pom.219


LEGENDA



- Rozdzielnia wtykowa



- Oprawa oświetleniowa LED



- Łącznik świecznikowy



- Czujka dymu adresowalna



- Wskaźnik zadziałania



- Domofon połączony z telefonem

T2/nr pom/obwnr - Rozdzielnica piętro 2/ nr pom.
w której jest rozdź./ nr obwodu

UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osłateczna lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilić z rozdzielnic w pomieszczeniu - TP2/P219
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobrać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. biurowego
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo. (czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)

