






Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
Pomieszczenie nr 203

Uwaga
 To jest rysunek poglądowy

Rys. E6- Pom.203



LEGENDA

-  - Rozdzielnia wtynkowa
-  - Gniazdo teletechniczne (internet, telefon)
-  - Gniazdo wtykowe podwójne ze stykiem ochronnym
-  - Gniazdo wtykowe typu IP44 ze stykiem ochronnym

T2/nr pom/obwnr - Rozdzielnica piętro 2/ nr pom.
 w której jest rozdz./ nr obwodu

UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Wysokość gniazd do ustalenia z Zamawiającym, na etapie realizacji.
- Osłona lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Rozstaw gniazd, rozdzielnic itp. dostosować do przyłączy, branży sanitarnej, mebli
- Nowe obwody zasilic z rozdzielnic w pomieszczeniu - TP2/P203
- Tablice rozdzielcze wtytnikowa zasilane z Rozdzielnic na korytarzu
- (Wielkość rozdzielnic dobrać do potrzeb, kabel dobrać do obciążenia)