

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Pomieszczenie nr 213

Uwaga
To jest rysunek poglądowy

Rys. E15- Pom.213


LEGENDA



- Rozdzielnia wtynkowa



- Oprawa oświetleniowa LED



- Łącznik świecznikowy



- Czujka dymu adresowalna



- Wskaźnik zadziałania



- Domofon połączony z telefonem

T2/nr pom./obwnr - Rozdzielnica piętro 2/ nr pom.
w której jest rozd./ nr obwodu

UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osłoneczna lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilic z rozdzielnic w pomieszczeniu - TP2/P213
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobierać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. lab.
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo.
(czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)

