

## Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Pomieszczenie nr 212


Uwaga  
To jest rysunek poglądowy

# Rys. E13- Pom.212


### LEGENDA



- Rozdzielnia wtykowa



- Oprawa oświetleniowa LED



- Łącznik świecznikowy



- Czujka dymu adresowalna



- Wskaźnik zadziałania



- Domofon połączony z telefonem

T2/nr pom./obw nr - Rozdzielnica piętro 2/ nr pom.  
w której jest rozdź./ nr obwodu

#### UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osłona lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilić z rozdzielnic w pomieszczeniu - TP2/P212
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobrać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. socjalnego
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo.  
(czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)

