



Rys. E3- Pom.202




LEGENDA



- Rozdzielnia wtynkowa



- Oprawa oświetleniowa LED



- Łącznik świecznikowy



- Czujka dymu adresowalna



- Wskaźnik zadziałania



- Domofon połączony z telefonem

T2/nr pom./obwnr - Rozdzielnica piętro 2/ nr pom.
w której jest rozdź./ nr obwodu

UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolerować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osateczna lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilic z rozdzielnic w pomieszczeniu - TP2/P202
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobrać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. lab.
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo. (czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)