

Uwaga  
To jest rysunek poglądowy

## Rys. E37- Pom.49

### Katedra i Zakład Bromatologii pomieszczenie 49 - laboratorium Oświetlenie

#### LEGENDA



- Rozdzielnica natynkowa IP65



- Domofon połączony z telefonem



- Oprawa oświetleniowa LED IP65



- Łącznik świecznikowy min.  
IP44



- Czujka dymu adresowalna



- Wskaźnik zadziałania

T0/nr pom/obwnr - Rozdzielnica piętro 0/ nr pom.  
w której jest rozdz./ nr obwodu

#### UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osateczna lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilić z rozdzielnic w pomieszczeniu - T0/49
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobrać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. lab.
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo.(czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)
- Pomieszczenie o dużej wilgotności, należy zastosować bardzo szczelny osprzęt

