

Uwaga
To jest rysunek poglądowy

Rys. E33- Pom.05

Bromatologia pomieszczenie 5 - sekretariat instalacja elektryczna - gniazda

LEGENDA

-  - Rozdzielnia wtykowa
-  - Domoфон połączony z telefonem
-  - Oprawa oświetleniowa LED
-  - Łącznik schodowy podwójny
-  - Łącznik krzyżowy podwójny
-  - Czujka dymu adresowalna
-  - Wskaźnik zadziałania

T0/nr pom/obwnr - Rozdzielnica piętro 0/ nr pom.
w której jest rozdzt./ nr obwodu

UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osłona lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilić z rozdzielnic w pomieszczeniu - T0/04-05
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobrać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. biurowego
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo. (czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)

