

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
Pomieszczenie nr 206


Uwaga
 To jest rysunek poglądowy

Rys. E9- Pom.206


LEGENDA



- Rozdzielnia wtynkowa



- Oprawa oświetleniowa LED



- Łącznik świecznikowy



- Czujka dymu adresowalna



- Wskaźnik zadziałania



- Domoфон połączony z telefonem

T2/nr pom./obwnr - Rozdzielnica piętro 2/ nr pom.
 w której jest rozdź./ nr obwodu

UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolerować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osateczna lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilić z rozdzielnic w pomieszczeniu - TP2/P206
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobrać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. biurowego
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo.
- (czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)

