

Uwaga
To jest rysunek poglądowy

Rys. E43- Pom.53

Katedra i Zakład Bromatologii pomieszczenie 53 - laboratorium Instalacja elektryczna


LEGENDA




- Rozdzielnia wtynkowa



- Domoфон połączony z telefonem



- Oprawa oświetleniowa LED



- Łącznik świecznikowy



- Czujka dymu adresowalna



- Wskaźnik zadziałania

T0/nr pom/obwnr - Rozdzielnica piętro 0/ nr pom.
w której jest rozd./ nr obwodu

UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osłateczna lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilić z rozdzielnic w pomieszczeniu - T0/53
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobrać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. lab.
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo.(czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)

