







Uwaga
To jest rysunek poglądowy

Rys. E39- Pom.50

Katedra i Zakład Bromatologii pomieszczenie 50 - gabinet instalacja elektryczna

LEGENDA

-  - Rozdzielnia wtykowa
-  - Domofon połączony z telefonem
-  - Oprawa oświetleniowa LED
-  - Łącznik świecznikowy
-  - Czujka dymu adresowalna
-  - Wskaźnik zadziałania

T0/nr pom/obwnr - Rozdzielnica piętro 0/ nr pom.
w której jest rozdz./ nr obwodu

UWAGI:

- Lokalizację elementów instalacji elektrycznej należy skolorować z branżą budowlaną i sanitarną, na etapie realizacji zadania.
- Osłateczna lokalizacja osprzętu elek. do ustalenia na etapie realizacji, w celu wyeliminowania kolizji z branżą sanitarną i budowlaną.
- Nowe obwody zasilić z rozdzielnic w pomieszczeniu - T0/50
- Rozstaw łączników, rozdzielnic, oświetlenia, dostosować do branży sanitarnej, mebli
- Moc lamp i ilość dobrać tak aby natężenie oświetlenia było odpowiednie dla pom. biurowe
- Czujki ppoż. podpiąć do centrali zlokalizowanej na parterze w budyn. labo.(czujki mają być spięte na całej katedrze w jedną pętlę)

