

Urząd Gminy Boleszkowice

W P Ł Y N Ę Ł O

Dnia 08.01.2024 r.

L.dz. 6170

numer ZD/180/2024/NZ

OS GN
08.01.24
SP

Dębno, 05.01.2024

GMINA BOLESZKOWICE
ul. Słoneczna 24
74-407 Boleszkowice

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu przepompownia ścieków PS-1 zlokalizowanego w miejscowości Namyślin dz. nr 162/1.

Niniejsze oświadczenie wydaje się dla GMINA BOLESZKOWICE na podstawie art. 7 ust 14 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami), dotyczącego udzielenia informacji, że istniejące i planowane uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu przepompownia ścieków PS-1 w miejscowości Namyślin, dz. nr 162/1, z mocą przyłączeniową w wysokości 10 kW.

Przyłączenie ww. obiektu nastąpi na podstawie warunków przyłączenia wydanych na wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych i robót budowlano-montażowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia przez ENEA Operator sp. z o.o. do prac projektowych i budowlano-montażowych. W celu przyłączenia ww. obiektu należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia (druki dostępne są na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach obsługi klienta).

Jednocześnie informujemy, że na terenie objętym planowaną inwestycją istnieje sieć elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych należy od tej sieci zachować odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, należy wystąpić do ENEA Operator sp. z o.o. o określenie warunków usunięcia tej kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji.

Termin ważności przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator sp. z o.o. w Rejon Dystrybucji Dębno nr telefonu 95 332 63 28.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Dębno
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Piotr Zolotar

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Urząd Gminy Boleszkowice

W P L Y N Ę Ł O

Dnia 08.01.2024 r.

L.dz. 6168

numer ZD/181/2024/NZ

056N
08.01.24
SP

Dębno, 05.01.2024

GMINA BOLESZKOWICE
ul. Słoneczna 24
74-407 Boleszkowice

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu przepompownia ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków zlokalizowanego w miejscowości Namyślin dz. nr 239.

Niniejsze oświadczenie wydaje się dla GMINA BOLESZKOWICE na podstawie art. 7 ust 14 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zmianami), dotyczącego udzielenia informacji, że istniejące i planowane uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu przepompownia ścieków wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Namyślin, dz. nr 239, z mocą przyłączeniową w wysokości 16 kW.

Przyłączenie ww. obiektu nastąpi na podstawie warunków przyłączenia wydanych na wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych i robót budowlano-montażowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia przez ENEA Operator sp. z o.o. do prac projektowych i budowlano-montażowych. W celu przyłączenia ww. obiektu należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia (druki dostępne są na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach obsługi klienta).

Jednocześnie informujemy, że na terenie objętym planowaną inwestycją istnieje sieć elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych należy od tej sieci zachować odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, należy wystąpić do ENEA Operator sp. z o.o. o określenie warunków usunięcia tej kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji.

Termin ważności przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator sp. z o.o. w Rejon Dystrybucji Dębno nr telefonu 95 332 63 28.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Dębno
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Piotr Zolotar

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782-23-77-160
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Dębnie**

0360 0201 4
Urząd Gminy Boleszkowice
W PŁYNNIE
Dnia 02.01.2024 r.
Ldż. 5956

74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax 95 760 30 95
www.pwikdebno.pl e-mail:sekretariat@pwikdebno.pl

**STACJA
UZDATNIANIA WODY**

74 - 400 DĘBNO

ul. Kosynierów 23

tel. 95 760 26 64

**Gmina Boleszkowice
ul. Słoneczna 24
74-407 Boleszkowice**

Wasz znak : PP/1341/2023

z dnia : 07.12.2023 r.

Nasz znak : DT-5014/109/2023

Dębno, dnia : 28.12.2020 r.

Dotyczy : wydania warunków na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Namysłin do działki nr 239 obr. Namysłin.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie wyraża zgodę na rozbudowę sieci wodociągowej.

Nowo projektowaną sieć wodociągową należy włączyć w istniejącą sieć DN 80 PCV . Sieć wodociągową zaprojektować z rur o średnicy minimalnej DZ Ø 100 mm z tworzywa sztucznego PE100 wielowarstwowych typu RC o sztywności obwodowej SDR 17 i PN 10. W miejscu włączenia w sieć wodociągową należy zaprojektować węzły z zasuwami kołnierzowymi z miękkim uszczelnieniem, ciśnienie nominalne min PN10 z pełnym przelotem wykonanych z żeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem, który należy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce ulicznej. Teren w promieniu 30 cm od skrzynki ulicznej należy utwardzić. Inwestor ma obowiązek w widocznym miejscu umieścić tabliczkę informacyjną określającą miejsce montażu zasuw oznakowaną zgodnie z normą: *PN-86 B-09700*.

Na końcu projektowanego odcinka sieci wodociągowej należy zaprojektować hydrant p/poż. nadziemny DN 80 mm z podwójnym zamknięciem i automatycznym odwodnieniem w komplecie z otuliną mrozoodporną. Przed hydrantem należy zamontować zasuwę klinową kołnierzową z pełnym przelotem, wykonaną z żeliwa sferoidalnego, wraz z trzpieniem ulicznym, który należy wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce ulicznej. Teren w promieniu 30 cm od skrzynki ulicznej należy utwardzić. Inwestor ma obowiązek w widocznym miejscu umieścić tabliczkę informacyjną określającą miejsce montażu zasuw odcinającej oznakowaną zgodnie z normą: *PN-86 B-09700*.

Nie dopuszcza się wykonania włączenia poprzez trójnik.

Zachować minimalne odległości od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych do podziemnego uzbrojenia.

Nie sadzić drzew i krzewów w obrębie 2 m od sieci wodociągowej.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w instytucji w której zakresie utrzymania jest droga (ulica) na której będą wykonywane roboty ziemne.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy poinformować właściciela sieci o zamiarze rozpoczęcia robót

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuję, że dokona włączenie do sieci wodociągowej lub włączenie może być wykonane przez inwestora lub wykonawcę w obecności pracownika PWiK Dębno.

Po wykonaniu przed ich zasypaniem należy je poddać próbie na ciśnienie oraz zgłosić do częściowego odbioru technicznego.

Warunki podłączenia do sieci wodociągowej wydane jest na konkretną działkę w chwili, kiedy zostanie wykonany podział - warunki tracą ważność.

Warunki podłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej ważne są w okresie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.

Warunkiem włączenia się do sieci wodociągowej jest opracowanie dokumentacji technicznej uzgodnionej jej w PWiK Sp. z o.o. w Dębnie.

**OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO

ul. Kostrzyńska 28

tel. 95 760 29 77

**PRZEPOMPOWNI
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO

ul. Ofiar Katynia

tel. 95 760 25 54



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: 94 342 78 31
Sekretariat: 94 342 56 93
Fax: 94 342 43 28

<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.p

Dane do faktur:

Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

Koszalin, dnia 20.12.2023 r.

ZZDW-3.4270.612.2023.OP

OSG
27.12
18
Urząd Gminy Boleszkowice
Dnia 24.12.2023 r.
Ldz. 5893

Gmina Boleszkowice
ul. Słoneczna 24
74-407 Boleszkowice

Pismo z dn.: 20.11.2023 r. (data wpływu do ZZDW: 24.11.2023 r.).

Dotyczy: Wstępnego uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 127 w m. Namyslin.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie odpowiadając na wniosek z dnia 20 listopada 2023 r. (data wpływu do ZZDW: 24.11.2023 r.), dotyczący wstępnego uzgodnienia lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 127 w m. Namyslin pozytywnie opiniuje przedstawioną lokalizację sieci.

Ponadto tut. Zarząd informuję, iż w przypadku konieczności lokalizacji sieci w jezdni, należało będzie ją odtworzyć do stanu pierwotnego (minimum połowę szerokości jezdni).

Na dalszym etapie uzgodnień należy wystąpić do tut. Zarządu o wydanie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.).

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Inżynieria

mgr inż. Waldemar Wejnerowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a