

Chrzanów, dnia 18 stycznia 2024 r.

ZP.271.47.2023

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa budynku OSP w Płazie.**

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych przez wykonawców w dniach 17.01.2024 r. oraz 18.01.2024 r.,

### **Pytanie nr 1:**

Jaki jest spad dachu oraz pokrycie dachowe?

### **Odpowiedź nr 1:**

Kąt dachu to 42 stopnie, pokrycie dachu blachą na rąbek stojący.

### **Pytanie nr 2:**

Bardzo proszę o zaznaczenie na schemacie i wyszczególnienie jednego modułu, ponieważ ciężko odczytać ten rozkład, a brakuje w dokumentacji legendy.

### **Odpowiedź nr 2:**

Opis instalacji fotowoltaicznej znajduje się w punkcie 8 projektu elektrycznego, oraz na „Schemacie jednokreskowym instalacji PV” oraz na „Planie instalacji odgromowej i PV”. W załączeniu pliki w formacie PDF i DWG. Projekt jest wystarczająco czytelny dla wykonania instalacji.

### **Pytanie nr 3:**

Proszę o skonkretyzowanie wymaganego ustawienia konstrukcji dla paneli, najlepiej jakby byli Państwo w stanie w odniesieniu do przesłanych plików instruktażowych (głównie plik o nazwie 'wyszczególnione strony') określić system konstrukcji, schemat konstrukcji oraz układ paneli fotowoltaicznych (punktu 1A-1C str. 1 i 2 z pliku 'wyszczególnione strony').

### **Odpowiedź nr 3:**

Układ paneli fotowoltaicznych jest przedstawiony na „Planie instalacji odgromowej i PV”, należy zastosować system montażu paneli PV dla dachu stromego, systemy te są sprawdzone i ogólnie stosowane w Polsce od ponad pięciu lat.

### **Pytanie nr 4:**

Czy kanalizacja deszczowa wchodzi w zakres prac?

### **Odpowiedź nr 4:**

Nie przewidziano odwodnienia placu manewrowego przed budynkiem OSP.

### **Pytanie nr 5:**

Czy z terenów utwardzonych również należy odprowadzić wodę?

### **Odpowiedź nr 5:**

Nie przewidziano odwodnienia placu manewrowego przed budynkiem OSP  
Droga dla samochodów osobowych oraz parking od strony południowej wykonany z kraty ażurowej.

### **Pytanie nr 6:**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji związanej z kanalizacją deszczową i odprowadzeniem wody z dachu.

### **Odpowiedź nr 6:**

Odprowadzenie wody opadowej z dachu na tereny zielone.

### **Pytanie nr 7:**

Proszę o podanie parametrów syreny strażackiej, które są niezbędnej do prawidłowej wyceny dostawy i montażu.

**Odpowiedź nr 7:**

Syrena dachowa z daszkiem ochronnym typu SAD o mocy 4kW natężenie dźwięku z 300m 75 [dB].

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza  
KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych  
Iwona Przybyło