

WNP/922/BN/2023

Wrocław, 8 grudnia 2023 r.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

reprezentowana przez Pełnomocnika:
Bogdana Malinowskiego
prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą:
Malinowski & Partners Bogdan Malinowski
ul. Stanisława Staszica 42
05-220 Zielonka

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

na „Wykonanie dokumentacji technicznej telewizyjnego systemu nadzoru i systemu kontroli dostępu dla budynku internatu „MARS” Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu przy ul. Żelaznej 46 oraz wykonanie instalacji na podstawie opracowanej dokumentacji” – nr sprawy WNP/922/BN/2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) dalej ustawa PZP, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

W związku z powyższym, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający przekazuje treść zapytania i udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytania i odpowiedzi

1. Prosimy o informację, czy można prowadzić instalację natynkowo w rurkach/korytkach, tam, gdzie nie będzie możliwe ukrycie jej w istniejących szachtach, w przestrzeni międzystropowej etc?

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji natynkowo w rurkach czy korytkach, tam gdzie nie będzie możliwe ukrycie jej w szachtach czy przestrzeni międzystropowej.

2. Prosimy o informację, czy można prowadzić instalację na powierzchni drzwi (doprowadzenie okablowanie do elektrozamek, przycisków wyjść itp.) np. przy pomocy peszla typu DLB7

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie instalacji na powierzchni drzwi np. przy pomocy peszla typu DLB7.

3. Czy możliwa jest instalacja systemów innych niż wskazane? Propozycja dla CCTV -Hikvision, dla KD – Roger.

Zamawiający dopuszcza inne systemy niż wskazane np.: KD-Roger Viso 5.

4. Czy w drzwiach objętymi KD należy wymienić klamki na gałki?

Tak należy wymienić klamki.

5. Prosimy o informacje czy niezbędne jest zwalnianie drzwi KD przez system SSP?

Tak, jest to niezbędne.

6. Czy zamontowane drzwi objęte są gwarancją dostawców? Jak wygląda odpowiedzialność za ingerencję w te drzwi?

Zamawiający poinformuje o ingerencji w zamontowane skrzydła drzwiowe gwaranta.

7. Prosimy o uzupełnienie danych (producent, karta materiałowa drzwi), które mają być objęte systemem KD.

Producentem stolarki wbudowanej na obiekcie jest firma Porta.

8. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie punktów pośrednich (szafka racka z urządzeniem aktywnym) które będą agregować kamery z poszczególnych pięter?

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie punktów pośrednich, które będą agregować kamery z poszczególnych pięter.

9. Czy zamawiający dopuszcza montaż urządzeń aktywnych i pasywnych w istniejącej szafie LAN w pomieszczeniu serwerowni?

Tak, Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń aktywnych i pasywnych w istniejącej szafie.

10. Prosimy o wyjaśnienie: na rzucie jest 8 kamer zewnętrznych, w opisie 7 szt.

Ilość podana została szacunkowo, Wykonawca ma za zadanie wykonania projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Warunkiem jest, aby zaprojektowane kamery objęły widokiem całość budynku.

11. Prosimy o wyjaśnienie: na rzucie są kamery 360 stopni, prosimy o podanie parametrów. Mają to być kamery obrotowe czy stałopozycyjne np. DS-2CD2955FWD-IS(1.05mm). A może lepszym rozwiązaniem będą kamery 180 st które mniej deformują obraz? Np. model DS-2CD2347G2P-L. Obie produkcji firmy Hikvision.

Zamawiający wyrażą zgodę na kamery 180 st, pod warunkiem objęcia widokiem całego wymaganego obszaru.

12. Prosimy o wyjaśnienie: na rzucie jest 41 kamer wewnętrznych, w opisie 32 szt..

Ilość podana została szacunkowo, Wykonawca ma za zadanie wykonania projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Warunkiem jest, aby zaprojektowane kamery objęły widokiem całość budynku.

13. Prosimy o wyjaśnienie: w opisie jest naniesiony wideodomofon, w opisie nie ma o nim mowy.

Tak wideodomofon wchodzi w zakres zamówienia.

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. Wszystkie wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców.