

POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		Proj. włączenie do istn. drenażu DN200 Proj. trójnik DN200 PVC	172.68	172.61
RZĘDNA DNA KANAŁU			171.23	171.49
RZĘDNA DNA WYKOPU			171.23	171.49
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU			1.45	1.12
SPADKI, DŁUGOŚCI		2% 12.90m		
ŚREDNICA, MATERIAŁ		DN200x5,9mm PVC SN8		
ODLEGŁOŚCI		0.00 12.90		12.90
HEKTOMETRY		TR1	WP1	

		Proj. włączenie do istn. drenażu DN200 Proj. trójnik DN200 PVC	172.43	172.36
			170.98	171.24
			170.98	171.24
			1.45	1.12
		2% 13.10m		
		DN200x5,9mm PVC SN8		
		0.00 13.10		13.10
		TR2	WP2	

		Proj. włączenie do istn. drenażu DN200 Proj. trójnik DN200 PVC	172.18	172.11
			170.73	171.00
			170.73	171.00
			1.45	1.11
		2% 13.60m		
		DN200x5,9mm PVC SN8		
		0.00 13.60		13.60
		TR3	WP3	

		Proj. włączenie do istn. drenażu DN200 Proj. trójnik DN200 PVC	172.05	171.87
			170.59	170.79
			170.59	170.79
			1.46	1.08
		2% 10.00m		
		DN200 PVC SN8		
		0.00 10.00		10.00
		TR4	WP4	

		Proj. włączenie do istn. drenażu DN200 Proj. trójnik DN200 PVC	172.24	172.24
			170.74	170.78
			170.74	170.78
			1.50	1.46
		0.00 1.80		1.80
		TR5	WP5	

		Proj. włączenie do istn. drenażu DN200 Proj. trójnik DN200 PVC	172.83	172.78
			171.38	171.63
			171.38	171.63
			1.45	1.15
		2% 12.60m		
		DN200x5,9mm PVC SN8		
		0.00 12.70		12.70
		TR6	WP6	

	TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 84-242 Luzino tel. +48 695 980 326 e-mail: tbi@poczta.fm		Data: 01.2022	
	Utworzenie terenu płytami wielkootworowymi pod nową lokalizację rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych na terenie zakładu zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o.o. (w zakresie branży sanitarnej dla przebudowy ist. drenażu poprzez podłączenie dodatkowych wpustów odprowadzających na przedmiotowym obiekcie).			
Inwestycja	Adres			
obr. 221510_2.0009 obr. Łężyce, gm. Wejherowo; pow. wejherowski		Działki		Dz.nr 7/60
Inwestor	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów sp. z o.o. Łężyce, 84-207 Koleczkowo			
Rysunek	Imię i nazwisko		Uprawnienia	Branża
Stanowisko		Podpis		Nr rys. S2
Projektant		mgr inż. Sylwia Marchlewska		POM/0095/PBS/20
Sprawdzający		-		Sanitarna