

WIR.271.2.25.2.2021

**Do wszystkich
Wykonawców**

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.25.2021 pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej i sięgacza ulicy Wesołej w Łomży”.

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp, wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1

Dotyczy oświetlenia ulicznego - sięgacz ul. Wesołej: 1. W przedmiarze robót poz.108 jest montaż słupów stalowych ocynkowanych typu S-90C-4 z wysięgnikiem 1,5m, natomiast w projekcie wykonawczym są słupy aluminiowe anodowane typu SAL-9 WŁN 1/1,5/3,2/5. Proszę o informację które słupy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Do wyceny oferty należy przyjąć montaż słupów stalowych ocynkowanych typu S-90C-4 z wysięgnikiem 1,5m.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 1 Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia poprzez zmianę materiałową polegającą na wykonaniu oświetlenia ulicy w oparciu o montaż słupów stalowych ocynkowanych typu S-90C-4 z wysięgnikiem 1,5m.

Powyższa odpowiedź na pytanie nie prowadzi do istotnej zmiany treści SWZ, ani do zmiany ogłoszenia o zamówieniu czy zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Stanowi zaś integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Andrzej Zdzisław Garticki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA