



- UWAGI:
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI

2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM

3. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE

4. RELACJE POMIEDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKcie WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY

1. Gniazda do zasilania podgrzewaczy instalować pod umywalką na wys.0.3m od podłogi. Gniazda szczelne., instalacja P/T

1. Gniazdo w WC na wys.1.1m szczelne P/T

3. Gniazda ogólne w pom.socjalnym nad blatem na wys. 1.1m od podłogi. P/T

4. Gniazda w pom.1/03, 1/06, 1/08 i 1/14 w kanale przypodłogowym

5. Pozostałe gniazda na wys.0.3m od podłogi

6. Gniazda komputerowe z blokadą