

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN”

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY

"ŚW. FLORIAN" we Wrocławiu

REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI

58-400 Kamienna Góra, ul. Broniewskiego 6

(pięć pięter)

NIP 896-000-20-54

Kamienna Góra dnia 2017-03-22

Opinia nr 62/7/17

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul.	Plac Wolności	nr 1	w	Lubawce
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez:				Gmina Lubawka

sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana - Marek Pauś w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie.
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia.
3. INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

Przewód kominowy nr.1 o przekroju 45x45cm. schodzi do wysokości podłogi na I piętrze. Przy zakończeniu komina jest do niego włączony kanał z parteru o takim samym przekroju.

Przewód kominowy nr. 2 o przekroju 45x45cm. schodzi tylko do wysokości połączenia dachowej.

Przewód kominowy nr.3 o przekroju 45x45cm. schodzi do wysokości podłogi II piętra i jest odchylony od pionu.

Przewód kominowy nr.4 o przekroju 45x45 cm. schodzi do wysokości podłogi II piętra i jest odchylony od pionu.

Przewód kominowy nr. 5 o przekroju 45x45cm. schodzi do wysokości podłogi I piętra i jest odchylony od pionu. Ponadto w przewodzie kominowym są zainstalowane dwa wkłady kominowe dla dwóch kotłów c.o. na paliwo gazowe zainstalowanych w kotłowni na II piętrze. Do pozostałej części przewodu kominowego jest podłączona wentylacja wywiewna z pomieszczenia kotłowni.

Przewód kominowy nr.6 o przekroju 45x45cm. schodzi do wysokości byłej kotłowni węglowej w piwnicy. Ponadto do przewodu kominowego nr.6 jest podłączony kanał zaczynający się od wysokości parteru a włączony na wysokości drugiego piętra.

Przewód kominowy nr.7 o przekroju 45x45cm. schodzi do wysokości podłogi II piętra i jest mocno odchylony od pionu.

Bardziej szczegółowy opis o budowie przewodów kominowych jest możliwy dopiero po wykuciu otworów rewizyjnych na każdej kondygnacji budynku.

Inne uwagi : Bez uwag.

Opinia ważna 1 rok od daty wystawienia.

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (DzU. Nr 89 póź.414), Ustawę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03. 11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 póź. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. , z przeznaczeniem po 1 egz. dla: R Z K nr 7 w Kamiennej Górze

Oraz legzemplarze dla : BPB VANELLUS Czajkowska Agnieszka Wrocław.

Potwierdzenie odbioru opinii:



dnia podpis

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić. .
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

KOMINIARSKOŚĆ I HODOWCZA PRACY
(uprawniony inżynier inżynierski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Uprawnienia do kontroli w oparciu o
art. 6211.1 pkt 4 c) Rozporządzenia
DYPLOMATUSZOWSKI Nr 1899
Marek Pieczęć podpis

Szkic orientacyjny:



KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY
Szymon Florian
MISTRZ KOMINIARSKI
Uprawnień w zakresie projektowania i w oparciu o
art. 62.1.1. pkt c) prawa budowlanego
DYPLOM MISTRZOWSKI Nr 1899
Marek Pauś