

LEGENDA

- ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
- oprawy LED wiszące
- oprawy LED wpuszczane typu downlight
- OPRAWA AWARYJNA
- WYŁĄCZNIK 1–BIEG..P/T
- PRZEŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY P/T
- WYŁĄCZNIK 1–BIEG..P/T DO ZAŁACZANIA WENTYLATORA
- (nr) zasilane urządzenia– nr.urządzeń wg wykazu

ZASILANE URZĄDZENIA:

1 –wentylator ścienny 29W 230V dla pom.2\11
2 –wentylator ścienny 29W 230V dla pom.2\02

DOBRANE OPRAWY :

A PHILIPS SP531P L1130 1xLED25S/840 NOC
B PHILIPS SP532P L1170 1xLED58S/830 OC
C PHILIPS SP532P L1170 1 xLED49S/830 OC
D PHILIPS DN130B D165 1xLED 10S/840
Ek OPRAWA AWARYJNA LVNA KINKIET BMA 1h f–my AWEX

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.(m2)	SUFIT PODWIESZANY	NATĘŻENIE /lx/
2/01	HALL	46.23	BRAK	–
2/02	ANEKS KUCHENNY	4.73	SUFIT G-K /H=2.5m/	300
2/04	SALA POSIEDZEŃ	96.00	SUFIT G-K /H=3.5m/	500
2/05	POMIESZCZENIE BIUROWE	19.35	BRAK	500
2/06	POMIESZCZENIE BIUROWE	33.99	BRAK	500
2/07	POMIESZCZENIE BIUROWE	42.00	BRAK	500
2/09	BIURO BURMISTRZA	55.14	BRAK	–
2/10	SEKRETARIAT	38.32	BRAK	500
2/11	ANEKS KUCHENNY	12.33	SUFIT G-K /H=2.5m/	300
2/12	BIURO Z-CY BURMISTRZA	37.02	BRAK	–
2/13	POM. BIUROWE	9.59	BRAK	–
2/14	POM. SERWERA	8.36	BRAK	–
2/15	KLATKA SCHODOWA	27.49	BRAK	–
	RAZEM	430.55		

UWAGI:

1. W POM.2\02 I 2\11 ZAŁACZANIE OŚWIETLENIA ŁACZNIE Z WENTYLATORAMI ŚCIENNYMI NR 1 I 2
2. ZAŁACZANIE WENTYLATORA KANAŁOWEGO NA 2 PIĘTRZE ODBYWAĆ SIĘ BEDZIE WYŁACZNIKIEM OZNACZONYM "W" W POM 2\05, 2\06 I 2\07 POŁĄCZONYMI RÓWNOLEGLE
3. CAŁY OSPRZET I INSTALACJA PODTYNKOWA
4. OPRAWY AWARYJNE NA WYS.2,2 OD POSADZKI
5. OŚWIETLENIE OGÓLNE W HOLU I NA KLATCE SCHODOWEJ POZOSTAJA BEZ ZMIAN

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
4. RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY

VANELLUS | BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE Czajkowska Agnieszka
50–077 Wrocław,ul.Kazimierza Wlk.29a tel.71/3448217, biuro@vanellus.pl

Inwestor	Gmina Lubawka pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka
Obiekt	Ratusz pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka Działka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obręb 0003 Lubawka-miasto
Temat	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Stadium	PROJ.WYK

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant	Ludwik Adamiak	96/99/DUW		05.2017
Sprawdzający	inż. Andrzej Broniś	59/90/UW		05.2017
Opracował	Ludwik Adamiak			05.2017

Branża: elektryczna
Skala: 1:100
Tytuł rys.: RZUT 1 PIĘTRA INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
Nr rysunku: E/104