



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl

e-mail: przetargi@promedica.elk.pl

[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 5**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/Z/ 4040 /2022**

**Data: 28.09.2022r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Oddziału Neonatologii oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w budynku Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. przy ul. Baranki 24 w Elku” Znak Sprawy 1193/2022. w ramach realizacji projektu pt. „Zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej poprzez przebudowę Oddziału Neonatologii oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.” nr RPWM.09.01.01-28-0098/20 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .**

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

***PYTANIE nr 1***

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału wykończenia ścian w pomieszczeniach: 01.15 myjnia personelu oraz 01.16 sala cięć cesarskich ze stali nierdzewnej oraz blachy nierdzewnej malowanej proszkowo, na płytę o grubości ok. 1 mm, wykonaną z tworzywa na bazie żywic akrylowo – winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo oraz wyposażonych w stabilizatory UV i środki przeciwpalne, z wykonaniem dekorów bezpośrednio na płycie na podstawie zdjęć/grafik wybranych przez Zamawiającego? Płyta posiada atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, potwierdzający możliwość stosowania m.in. w obiektach służby zdrowia. Jest to materiał odporny na środki dezynfekcyjne, zmywanie i dedykowany, zgodnie z jego opisem technicznym do pomieszczeń służby zdrowia.

***Odpowiedź: Zamawiający po przekazaniu powyższego zapytania Głównemu Projektantowi i autorowi dokumentacji projektowej niniejszego postępowania jako osobie upoważnionej do dokonania przedmiotowej kwalifikacji otrzymał odpowiedź negatywną. Główny Projektant będący jednocześnie Rzecznikiem Budowlanym zakwalifikował proponowaną zmianę materiału wykończenia ścian jako zmianę istotną i nie możliwą do zastąpienia. Ocenił, że wskazany materiał nie jest też rozwiązaniem równoważnym i nie jest możliwy do zastosowania w sali cięć cesarskich. Na podstawie braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego zgody na proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie, Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.***

***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***