



AZL/1/K/2023

Zielona Góra, 17 stycznia 2023 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu zadaszonego placu do jazdy konnej.**

W dniu 16 stycznia 2023 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 8.1.

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania, pragnę zapytać, czy dopuszczają Państwo wykorzystanie modułów fotowoltaicznych, które nie wykorzystują technologią half cut?

Wyjaśnienie 8.1.

Panele fotowoltaiczne muszą wykorzystywać technologię half cut.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.