

Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

Ostrzeszów, dnia 28.03.2023 r.

OP.272.1.3.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2) pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim”

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 w związku z art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczy doboru dachówki,

Czy zamawiający pod nazwą dachówka klasztorna, ma na myśli, rodzaj dachówki zakładowej, o głębokim wyźłobieniu i wyrazistej strukturze, upodabniającej do Mnicha Mniszki

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Odpowiedź dotyczy części I zamówienia Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach.

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym w celu zachowania zabytkowego charakteru budynku należy na całym budynku wykonać nowe pokrycie z dachówki ceramicznej klasztornej w kolorze naturalnym - czerwonym.

Zgodnie z pismem z dnia 31.01.2023 r. nr Ka-WN.5142.3019.8.2023 Konserwator Zabytków wskazał, iż pokrycie dachowe obiektów zespołu zabytków, w skład którego wchodzi DPS stanowi **dachówka klasztorna**. W celu zachowania spójności stylistycznej i kompozycyjnej konieczna jest wymiana pokrycia na analogiczne z zachowaniem parametrów i kolorystyki. Z uwagi na ww. fakt oraz dokonaną ocenę merytoryczną projektowanej inwestycji Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków – kierując się zasadami określonymi w art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami polegającymi na podejmowaniu działań administracyjnych mających na celu ochronę całego zespołu folwarcznego, poprzez zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla jego wartości, ze stanowiska konserwatorskiego uzgadnia jako pokrycie dachowe dachówkę **klasztorną** w kolorze naturalnej czerwieni. Jednocześnie wskazuje, iż ostateczna wersja wybranej dachówki musi być dostarczona do akceptacji WWKZ, Delegatura w Kaliszu przed jej zamówieniem. Forma i kolorystyka dachówki powinna w maksymalnym stopniu nawiązywać do oryginalnej.

Zgodnie z Pozwoleniem Nr 686/2022/A, z dnia 27.09.2022 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Kaliszu rodzaj dachówki przed zamówieniem, należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków.