

Szacowanie wartości zamówienia: Zakup i montaż klimatyzatorów na potrzeby serwerowni zlokalizowanej w budynku przy ul. Budowlanych 43 w Tychach

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty szacunkowej, montażu 2 szt. klimatyzatorów pracujących naprzemiennie, na potrzeby serwerowni zlokalizowanej w budynku przy ul Budowlanych 43 w Tychach.

Proszę o złożenie oferty na montaż klimatyzatorów wg poniżej przedstawionych paramentów :

Sinclair VISION ASH-24BIV ścienny o mocy 6,2 kW - dwa kpl.


Zakres pracy na chłodzeniu do -15 stopni.

Gwarancja 36 miesięcy.

Demontaż niesprawnego sprzętu.

Możliwa wizja lokalna obiektu w dniach 17 lub 20 czerwca 2022r w godzinach 8.00 -13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 663770311

Jednostki wewnętrzne zamontowane w serwerowni, połączone z jednostkami zewnętrznymi zamontowanymi na dachu budynku. Przewody łączące jednostki wewnętrzne i zewnętrzne będą prowadzone pod sufitem obecnego pomieszczenia wymiennikowni, następnie po elewacji zewnętrznej budynku (w korycie dostarczonym przez Zamawiającego) wg poniższego szkicu.









Klimatyzacja jednostka wewnętrzna (2 szt)



Trasa prowadzenia przewodów gazowych z jednostki wewnętrznej do centrali zewnętrznej



Klimatyzacja jednostka zewnętrzna umieszczona na dachu budynku