


INWENTARYZACJA  
RZUT PIWNICY/SKALA 1:100



- UWAGI:
- Demontowane oprawy należy wykorzystać do powtórnego montażu wcześniej sprawdzając stan techniczny opraw. W przypadku braku odpowiedniej ilości opraw projektuje się nowe oprawy.
  - Przenoszone elementy instalacji należy zdemontować i powtórnie zamontować w nowej lokalizacji wcześniej sprawdzając stan techniczny. Przewody należy zmuflować i poprowadzić do nowej lokalizacji.
  - Nadmiar z demontażu przekazać inwestorowi.
  - Elementy instalacji które pozostają bez zmian oznaczono na planie opisem "istn.". Elementy należy zdemontować na czas przebudowy i powtórnie zainstalować.
  - Projektowane elementy zasilić z istniejących obwodów.
  - Instalację prowadzić w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych.
  - Instalację wykonać zgodnie z wiedzą budowlaną oraz obowiązującymi normami.
  - Wszystkie użyte elementy instalacji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
  - Opracowanie rozpatrywać z innymi projektami branżowymi.
  - Wszystkie przejścia instalacji elektrycznej przez ściany i stropy w elementach oddzielenia pożarowego, niezależnie od ich średnicy wykonać w odpowiedniej klasie odporności EI np. masą HILTI CP-611.

TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY  
WARSZTAT ARCHITEKTURY  
NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY ORAZ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI  
LUB CAŁOŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY  
WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  
WAŻNE SĄ WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPISEM

INWESTOR  
TEATR WYBRZEŻE  
80-834 GDAŃSK  
ul. Św. Ducha 2

PROJEKT  
Przebudowa Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeże  
zlokalizowanej przy ul. Bohaterów  
Monte Cassino 30 w Sopocie  
dz. nr 4/2, 4/3 – obr. 0001

**WAPA** WARSZTAT ARCHITEKTURY  
PRACOWNIA AUTORSKA  
81-844 SOPOT, Armii Krajowej 85; tel./faks (58) 551-45-59; www.wapa.pl; pracownia@wapa.pl

**ELEN s.c. KARBOWSKI DŁUGOŃSKI**  
84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

PROJEKTANT  
inż. Michał Długoński  
upr. nr POM/0015/P00E/08

SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. Piotr Karbowski  
upr. nr 86/Gd/01

NAZWA OPRACOWANIA  
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA ELEKTRYCZNA	NR TECZKI	FAZA PW
-----------------------	-----------	------------

RYSUNEK  
Plan demotaży instalcji oświetlenia  
– rzut piwnicy

SKALA 1:100	NR RYSUNKU E1.1
DATA 16.06.2020	

NAZWA PLIKU  
instal EE Teatr Sopot.dwg