

Sygn. PBO/47/2023/AW

Gdańsk dnia 31.01.2023 r.

Strona DRMG

Dotyczy: „Realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zadania inwestycyjnego pn.:

"Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji", na ogólnodostępnym terenie Szkoły Podstawowej nr 56, przy ul. Małomiejskiej 8a w Gdańsku, dz. Nr 601 obręb 303S z zakresu zadań Budżetu Obywatelskiego 2022, nr zadania ORU0006, dzielnica Orunia-Św. Wojciech- Lipce

W związku z zapytaniem z dnia 31 stycznia 2023 r., które wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego sygn. zamówienia nr 9/BZP-U.510.8/2023/EP Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przekazuje poniższe wyjaśnienia, z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wrywanie pęczka po starzeniu wodą na poziomie min. 40 N z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga siły wrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N.

Zatem prosimy o dopuszczenie do przetargu siły wrywania pęczka po starzeniu zgodnie z wymogami FIFA na poziomie min.40N.

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wytrzymałości na wrywanie pęczka po starzeniu na poziomie min 40 N.

Zamawiający w postępowaniu przetargowym określił minimalne wymagania w zakresie w/w parametrów i oczekuje ich spełnienia w złożonych ofertach.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

Pytanie 2

Prosimy o określenie parametru łączenia klejonego przed starzeniem wodą na poziomie 75 N/100 z uwagi na fakt, iż norma dla traw sztucznych przewiduje wartość tego parametru na poziomie 70 N/100mm, natomiast FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga siły 75N/100mm .

Odpowiedzi 2.

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza parametru łączenia klejonego po starzeniu wodą na poziomie 75 N/100.

Zamawiający w postępowaniu przetargowym określił minimalne wymagania w zakresie w/w parametrów i oczekuje ich spełnienia w złożonych ofertach.

Z poważaniem

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 01-02-2023