

Wrocław, dnia 02.10.2023 r.

**AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu
Remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie AWL
im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu**

Sprawa nr: WNP/741/BN/2023

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wykonanie rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający do realizacji przedmiotowego zadania dopuszcza rękawy filcowe nasączone żywicą epoksydową zgodnie z rozwiązaniami technicznymi zawartymi w specyfikacji.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

/podpis w oryginale/

.....
p. Justyna MIKOŁAJCZAK

Wyk. w 1 egz.
Wyk. Dorota Moryc tel. 261 658 555
Wrocław 02.10.2023 r.