

ZP.271.1.2021

Wszyscy Wykonawcy

Komorniki, 18 lutego 2021 r.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udostępniam treść pytań wraz z odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w przedmiocie: **„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach”**.

Pytanie nr 1

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym parametrów wykładziny PVC przy Rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach.

1) Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej parametry wykładziny PVC która nie jest dostępna co może skutkować błędną wyceną. Wykładzina dostępna na rynku posiada np. parametry:

W dokumentacji projektowej jest zapis:

Twardość w Shore'a zgodnie z EN ISO 868 $\geq 94Hd$ powinno być

Twardość w Shore'a zgodnie z EN ISO 868 $\geq 55Hd$

W dokumentacji projektowej jest zapis

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 $< 10g/m^3$

powinno być

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 $< 100g/m^3$

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę parametrów wykładziny ,na parametry wykładziny dostępnej.

Odpowiedź

Parametry wykładziny zostały określone w SWZ dział II pkt.2b.

Pytanie nr 2

Zamawiający zamieścił w dokumentacji przetargowej parametry wykładziny PVC która nie jest dostępna co może skutkować błędną wyceną. Wykładzina dostępna na rynku posiada np. parametry:

W dokumentacji projektowej jest zapis:

Twardość w skali Shore'a zgodnie z EN ISO 868 $\geq 94HD$

powinno być:

Twardość w skali Shore'a zgodnie z EN ISO 868 $\geq 55HD$

W dokumentacji projektowej jest zapis:

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 $< 10\mu g / m^3$

powinno być:

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 $< 100\mu g / m^3$

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę parametrów wykładziny ,na parametry wykładziny dostępnej.

Odpowiedź

Odpowiedź udzielona na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3:

Proszę o odpowiedź, czy zakres robót obejmuje wykonanie:

1. instalacji oddymiania klatki schodowej

2. Instalacji SAT-RTV x2

3. Instalacji SKD

Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o te elementy.

Odpowiedź

Zakres robót nie obejmuje wykonania instalacji SAT-RTVx2, natomiast obejmuje wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej oraz instalacji SKD. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień, załącza uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Pytanie nr 4:

W opisie kanalizacji deszczowej występują różnice w parametrach separatora i pompowni ścieków deszczowych - w treści inne, w obliczeniach inne. Prosimy o podanie faktycznie dobranych parametrów urządzeń.

Odpowiedź

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień, podaje właściwe parametry separatora z osadnikiem:

- przepływ maksymalny 40l/s
- pojemność części osadnika 600l
- pojemność separatora 2500l

oraz parametry pompowni ścieków deszczowych:

- wydajność pompowni 7,20 m³/h
- wysokość podnoszenia 2,54 m.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. Proszę o uwzględnienie powyższych odpowiedzi i zmian w składanej ofercie.

WÓJT

mgr inż. Adam Broda