

Konin, 08.06.2022r.

WSZ-EP-17/690/2022

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/  
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne, na zadanie pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie” nr sprawy WSZ-EP-17/2022.**

**Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Treść pytania nr 1:**

Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z zapisami PFU.**

**Zamawiający informuje, że zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i jeżeli na etapie Projektu Wykonawczego zajdzie konieczność zastosowania optymalizatorów do paneli fotowoltaicznych, to na tym etapie Wykonawca przedstawi stosowne rozwiązania, które przez przedstawicieli Zamawiającego i inspektora nadzoru będą musiały być zaakceptowane.**

**Treść pytania nr 2:**

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z zapisami PFU .**

**Zamawiający informuje, że zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i jeżeli na etapie Projektu Wykonawczego zajdzie konieczność zastosowania optymalizatorów do paneli fotowoltaicznych, to na tym etapie Wykonawca przedstawi stosowne rozwiązania, które przez przedstawicieli Zamawiającego i inspektora nadzoru będą musiały być zaakceptowane.**

**Treść pytania nr 3:**

Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed

przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie posiada opinii konstrukcyjnej wskazanych dachów, zgodnie z PFU wykonanie ekspertyzy przez Wykonawcę.**

**Treść pytania nr 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca w imieniu Zamawiającego musi uzgodnić z OSD Projekt Wykonawczy zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia oraz po wykonaniu instalacji odbiór i uruchomienie w obecności OSD całej zrealizowanej instalacji. Zamawiający podkreśla i zwraca uwagę, że przedmiotowa instalacja nie jest mikroinstalacją i nie może być tylko zgłoszona do OSD.**

**Treść pytania nr 5:**

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Na jednym z obiektów tj. budynek administracyjno-biurowy brak takiej instalacji. Na pozostałych obiektach istnieje i jest sprawna. Zgodnie z zapisami PFU Wykonawca musi dostosować już na etapie Projektu Wykonawczego poprawną współpracę danych instalacji.**

**Treść pytania nr 6:**

Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowozarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający informuje, że na obiektach szpitalnych istnieją PWP, rysunki z rozmieszczeniem w załączeniu, jednakże zamawiający potwierdza, że w zakresie prac będzie montaż PWP dla instalacji fotowoltaicznych zintegrowanych z istniejącym systemem SSP.**

**Treść pytania nr 7:**

Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?"

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej nie są objęte ochroną konserwatorską.**

**Treść pytania nr 8:**

Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z zapisami PFU.**

**Treść pytania nr 9:**

W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z zapisami PFU.**

**Treść pytania nr 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że liczba ogniw modułu może być większa niż 60

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza powyższe, w PFU jest wymóg „nie mniejsza, niż 60”.**

**Treść pytania nr 11:**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu PFU dotyczącego optymalizatorów. Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia współpracy optymalizatora z dowolnym falownikiem przez producenta optymalizatora, czy falownika?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z zapisami PFU.**

**Zamawiający informuje, że zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zatem jeżeli na etapie Projektu Wykonawczego zajdzie konieczność zastosowania optymalizatorów do paneli fotowoltaicznych, to na tym etapie Wykonawca przedstawi stosowne rozwiązania, które przez przedstawicieli Zamawiającego i inspektora nadzoru będą musiały być zaakceptowane.**

**Treść pytania nr 12:**

Na jakim etapie postępowania Zamawiający wymaga kart katalogowych potwierdzających parametry urządzeń wymienione w PFU, oraz dla których urządzeń?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z zapisami PFU.**

**Zamawiający informuje, że zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

**Wszystkie materiały dotyczące akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań, materiałów, urządzeń muszą uzyskać akceptację przez przedstawicieli Zamawiającego i inspektora nadzoru na etapie Projektu Wykonawczego.**

**Treść pytania nr 13:**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia instalacji na gruncie

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający potwierdza powyższe, zgodnie z zapisami PFU.**

**Treść pytania nr 14:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga montażu falowników w budynkach dla instalacji na dachu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zgodnie z zapisami PFU.**

**Treść pytania nr 15:**

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia, dostawa i odbiór instalacji. Same procedury administracyjno-formalne jak uzyskanie pozwolenia- niezależne od wykonawcy mogą zająć minimum 6 miesięcy, do tego odbiór instalacji przez OSD to minimum 1 miesiąc. Zatem Zamawiający powinien przewidzieć co najmniej 7 miesięcy na uzyskanie zgód, pozwoleń itp, plus czas na wykonanie projektów i realizację dostaw. Termin do 10 listopada jest nieproporcjonalny do przedmiotu Zamówienia i jest nierealny. Zamawiający przewidział tylko 5 miesięcy na realizację całego zamówienia, przy założeniu, że umowa zostanie podpisana w ciągu 1 miesiąca od terminu otwarcia ofert, jeżeli nie będzie przesunięć terminu, oraz odwołań.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, zgodnie z SWZ.**

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.