



**ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W RUDZIŃCU**

44-160 Rudziniec, ul. Leśna 6
tel/fax.: (32) 230-32-63
sekretariat@zb.rudziniec.pl
www.zb.rudziniec.pl

ZBGKiM.421.53.2022.W

Rudziniec, dnia 16.09.2022r.

**Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec**

dotyczy: **wydania warunków technicznych budowy sieci wodociągowej Poniszowice – Widów.**

W odpowiedzi na wniosek, Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu, określa warunki techniczne budowy sieci wodociągowej Poniszowice – Widów:

1. Przed przystąpieniem do budowy należy opracować dokumentację budowy sieci wodociągowej z uwzględnieniem pozwolenia wodno – prawnego SUW Niewiesz, oraz parametrów technicznych urządzeń zainstalowanych na SUW Niewiesz zapewniających odpowiednią wydajność pomp i utrzymaniu stosownego ciśnienia.
2. Włączyć się nowoprojektowaną siecią wodociągową do istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø 150 mm zlokalizowanej w rejonie działki 713/190 w Widowie przy ul. Gliwickiej wraz z urządzeniem pomiarowym.
3. W miejscu wcinki zastosować zasowy odcinające.
4. Nowoprojektowaną sieć połączyć z siecią wodociągową zlokalizowaną w Poniszowicach na działce 12/39
5. Opracowaną dokumentację uzgodnić z Zakładem Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu.
6. Uzyskać pozytywną opinię Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektów Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
7. Uzyskać pozwolenie na budowę sieci wodociągowej w Starostwie Powiatowym w Gliwicach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
8. Przed przystąpieniem do robót dostarczyć do ZBGKiM w Rudzińcu pozwolenie na budowę sieci wodociągowej.
9. Podać termin rozpoczęcia i zakończenia robót.
10. Włączenie do wodociągu musi być wykonane pod nadzorem ZBGKiM w Rudzińcu.
11. Przed zasypaniem wykonać odbiór robót zanikowych z naszym przedstawicielem.
12. Wykonać pomiar geodezyjny powykonawczy przez uprawnionego geodetę z naniesieniem na zasoby geodezyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Warunki techniczne tracą swoją ważność po upływie 2 lat jeśli inwestycja w tym czasie nie zostanie rozpoczęta.

DYREKTOR
ZBGKiM w Rudzińcu
mgr inż. Krzysztof Szolich

Otrzymują:

13. Adresat
14. a/a