



**ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
W RUDZIŃCU**

44-160 Rudziniec, ul. Leśna 6
tel/fax.: (32) 230-32-63
sekretariat@zb.rudziniec.pl
www.zb.rudziniec.pl

ZBGKiM.595.26.2022.W

Rudziniec, 10.10.2022 r.

**Urząd Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec**

Dotyczy: sprostowania omyłki pisarskiej w wydanych warunkach technicznych budowy sieci wodociągowej Poniszowice – Widów oraz doprecyzowania przedmiotowych warunków

W związku z ujawnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w wydanych warunkach technicznych budowy sieci wodociągowej Poniszowice-Widów ZBGKiM.421.53.2022 z dnia 16.09.2022r. w miejscu :

- „uzyskać pozwolenie”- winno być „uzyskać zgłoszenie”,
- „Włączyć się z nowoprojektowaną siecią wodociagową do istniejącej sieci wodociągowej PVC ϕ 150 zlokalizowanej w rejonie działki 713/190 w Widowie przy ul. Gliwickiej wraz z urządzeniem pomiarowym” - winno być „Włączyć się nowo projektowaną siecią wodociagową do istniejącej sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm PN-10 zlokalizowanej w rejonie działki 713/190 w Widowie przy ul. Gliwickiej.”
- „ Nowoprojektowaną sieć podłączyć z siecią wodociagową zlokalizowaną w Poniszowicach na działce 12/39”, - winno być „Włączyć się nowo projektowaną siecią wodociagową do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 110 mm PN-10 zlokalizowanej w działce 12/39 w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej”

Jednocześnie niniejszym pismem tutejsze przedsiębiorstwo doprecyzowuje w/w warunki w zakresie nowo projektowanej sieci:

- sieć wodociagową wykonać technologią bezwykopową z rur PE 100 RC SDR 11 PN-16 zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
- sieć wodociagową w strefie ochronnej gazociągów (rejon działki 766/316 obręb Widów) wykonać w rurze ochronnej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami

Z poważaniem:

DYREKTOR
ZBGKiM w Rudzińcu

mgr inż. Krzysztof Szolich