



Urząd Gminy
w Psarach

Znak sprawy: ZP.271.17.2023

Nazwa zamówienia: „Budowa oświetlenia boiska sportowego „Iskra” w Psarach przy ul. Malinowickiej 2”
w ramach zadania: „Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary”.

Psary, dnia 21.09.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy pzp, na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia boiska sportowego „Iskra” w Psarach przy ul. Malinowickiej 2” w ramach zadania: „Zagospodarowanie obiektu sportowego LKS Iskra Psary”.

I. Zamawiający na mocy art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje informację o pytaniach i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Czy należy uwzględnić przy wycenie zakres 1 i zakres 2 przedmiaru robót (każdy osobno)? Brak w zestawieniu materiałów złącza kablowego ZK-2 Brak schematu ideowego złącza ZK-2 i pytanie do czego ma on służyć? Czy każdy projektor ma być zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem?

Odpowiedź:

Przy wycenie należy uwzględnić oba przedmiary dla zakresu 1 i 2. Za wartość oferty uznaje się sumę wartości dwóch kosztorysów dla 1 i 2 zakresu. Złącze ZK-2 należy traktować jako standardowe stosowane zgodnie ze standardami. Zasilanie do złącza ZK-2 będzie doprowadzane okazjonalnie na potrzeby Zamawiającego stąd zapas kabla 15m. Każdy naświetlacz musi być zabezpieczony osobnym bezpiecznikiem.

Pytanie nr 2.

W nawiązaniu do udostępnionej przez Zamawiającego SWZ, opisie przedmiotu zamówienia w pkt 2.11. punkt poboru energii o mocy 40kW tzw. Szafki imprezowej bez przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zrealizowane przez złącze kablowe ZK4 nr 1 z listwą bezpiecznikową 3P, zostały podane 2kpl, Prosimy o informację czego one dotyczą? Jeśli jest to związane z realizacją etapu II prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pełen zakres robót ujęty jest w przedmiarach robót: zakresie 1 i 2. W dokumentacji projektowej ujęte są 2 kpl poboru energii o mocy 40 kW przy czym pierwszy punkt poboru ma być zasilany z istniejącego słupa natomiast drugi punkt poboru o mocy 40 kW bez przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zakończony złączem ZK-2 z zapasem 15m kabla.

Odpowiedź na pytania są wiążące dla Wykonawców, stają się integralną częścią SWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam

Z upoważnienia Wójta

Marta Szymiec
Zastępca Wójta

Urząd Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
e-mail: urząd@psary.pl
www.psary.pl

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/815037>
2. aa

Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl

Zamawiający: Gmina Psary, 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4