

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czyszczenia kanałów wentylacyjnych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt.1 obejmuje:
 - 1) kanały wentylacyjne nawiewne na piętrach o przekroju od 700/300 do 300/200 około 1 300mb,
 - 2) kanały wentylacyjne wyciągowe na piętrach o przekroju od 700/300 do 300/200 około 1300mb,
 - 3) anemostaty, kratki (ilość anemostatów i kratek dostępna w dokumentacji – do wglądu na wizji)
3. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
 - 1) usługa powinna być wykonana mechanicznie na sucho połączona odciągami separacyjnym zanieczyszczenia, tak aby ponownie nie zanieczyszczały pomieszczeń,
 - 2) wykorzystane narzędzia, środki chemiczne, szczotki, klapy rewizyjne dostarcza Wykonawca,
 - 3) wszystkie preparaty, środki czyszczące dezynfekujące, których Wykonawca będzie używał przy wykonywaniu usługi mają posiadać atesty z Państwowego Zakładu Higieny,
 - 4) pracownicy Wykonawcy mają posiadać aktualne zaświadczenia BHP, Świadectwa Kwalifikacyjne SEP, uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, oraz do pracy na wysokościach powyżej 3m,
 - 5) wszystkie odpady powstałe podczas wykonywania usługi, mają być zutylizowane na koszt Wykonawcy,
 - 6) w przypadku zmiany położenia przepustnic regulacyjnych po zakończonych pracach przywrócenia pierwotnych ustawień.
4. Dokumentacja powykonawcza:
 - 1) protokół zakończenia prac świadczący o należyтым wykonaniu usługi,
 - 2) kartę utylizacji odpadów,
 - 3) wyniki badań mikrobiologicznych po czyszczeniu przeprowadzone metodą odciskową zgodnie z PB – 89/LM wyd. 2 z dn. 08.04.2013,
 - 4) dokumentacja środków chemicznych wykorzystanych przy pracach,
 - 5) oświadczenie o sposobie ingerencji metody czyszczenia w system sygnalizacji pożaru,
 - 6) dokumentacja zdjęciowa z wykonanych prac.
5. Dokumentacja w wersji papierowej do wglądu na wizji lokalnej.
6. Czas realizacji usługi 21 dni od podpisania umowy.