

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

**Gmina Września, ul. Ratuszowa 1,
62-300 Września,
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej**

Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest **wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej, wywiewnej i nawiewno-wywiewnej w lokalach komunalnych położonych w Gutowie Małym przy ul. Powidzkiej 23A, 23B, 25B oraz we Wrześni przy ul. Słowackiego 33B.**

2. Miejsce i zakres robót:

Lp.	Adres obiektu	Nr lokalu	Wentylacja nawiewna	Wentylacja wywiewna
1.	Gutowo Małe ul. Powidzka 23A	2	- wykonać jeden nawiewnik ścienny w kuchni oraz jeden nawietrzak okienny wrębowy w pokoju, o łącznej wydajności 65m ³ /h.	
2.	Gutowo Małe ul. Powidzka 23A	7	- wykonać dwa nawiewniki ścienne: jeden w pokoju, jeden kuchni, o wydajności łącznej 85m ³ /h.	
3.	Gutowo Małe ul. Powidzka 23B	10	- wykonać dwa nawiewniki ścienne: jeden w pokoju, jeden w kuchni, o wydajności łącznej 100m ³ /h, - wykonać w pokoju jeden nawietrzak okienny wrębowy o wydajności 35m ³ /h - wykonać otwory wentylacyjne w drzwiach wejściowych do łazienki, - usunąć zbędny nawiew w łazience – usunąć nawiewnik oraz poziomy kanał przechodzący przez kuchnię. Powstały otwór w ścianie zewnętrznej wykorzystać, do wykonania nawiewu do kuchni, o którym mowa wyżej.	- wykonać nową kratkę o wymiarach minimalnych 14x14cm i wyprowadzić kanałem wentylacyjnym o średnicy 160 mm z materiału niepalnego, izolowanego ponad dach budynku, 2,5mb.
4.	Gutowo Małe ul. Powidzka 25B	7	- wykonać jeden nawiewnik ścienny w pokoju o wydajności 25m ³ /h.	

5.	Gutowo Małe ul. Powidzka 25B	11	- wykonać dwa nawiewniki ściennie: jeden w pokoju, jeden w kuchni, o łącznie wydajności 75m ³ /h, - wykonać otwory wentylacyjne w drzwiach wejściowych do łazienki.	
6.	Gutowo Małe ul. Powidzka 25B	12	- wykonać jeden nawiewnik ścienny w kuchni oraz dwa nawietrzaki okienne wrębowe: jeden w pokoju, drugi w kuchni, o łącznej wydajności 95m ³ /h, - wykonać otwory wentylacyjne w drzwiach wejściowych do łazienki.	
7.	Września, ul. Słowackiego 33B	1	- wykonać dwa nawiewniki ściennie: w pokoju i w kuchni (zamiennie zamiast nawiewnika ściennego w pokoju wykonać można nawietrzak okienny wrębowy) o wydajności łącznej 55m ³ /h.	- zwiększyć wymiar kratki wentylacyjnej w kuchni minimum 14x14 cm.
8.	Września, ul. Słowackiego 33B	5		- wykonać kratkę wentylacyjną w kuchni wyprowadzając kanał wentylacyjny o średnicy 160 mm z materiału niepalnego, izolowanego ponad dach budynku.

3. Zakres prac koniecznych do wykonania został określony na podstawie opracowanej na zlecenie Gminy Września „opinii dotyczącej wentylacji w mieszkaniach komunalnych należących do Gminy Września” wykonanej przez Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. Zleceniodawca udostępni do wglądu Zleceniobiorcy przedmiotowy dokument.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem zapoznania się na miejscu z terenem prac i ich zakresem.

Termin realizacji robót: od dnia podpisania zlecenia do **31.10.2024 r.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Zleceniobiorcy spełniający następujące wymagania:

1. oświadczają, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zlecenia;
2. oświadczają, że dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami (zasoby ludzkie, sprzęt) do prawidłowej realizacji przedmiotu zlecenia;
3. zobowiązują się do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, z uwzględnieniem norm i zasad wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji, w szczególności:
 - a. Polskiej Normy: PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania. Zmiana PN-83/B-03430/Az3, luty 2000;
 - b. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. (Dz. U. z 1999 nr 74 poz. 836) w sprawie Warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

- c. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225).

Opis sposobu wynagrodzenia:

Za wykonanie przedmiotu zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową złożoną na Platformie Zakupowej. Wynagrodzenie jest niezmiennie do zakończenia realizacji wszystkich prac objętych zapytaniem ofertowym i obejmuje wszystkie elementy niezbędne do jego wykonywania, w szczególności koszty dojazdów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Poprawność wykonanej wentylacji musi być potwierdzona przez uprawnionego mistrza kominiarskiego w pisemnym protokole wykonanym przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zgłosi gotowość do odbioru wykonanej usługi pisemnie dołączając protokół kominiarski potwierdzający prawidłowość wykonanej wentylacji.