



2014-168545

OT-DL.420.659.2014/8

Tarnów, 2014-11-26

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY JANUSZ MITEK
UL. WYBICKIEGO 30
39-200 DĘBICA

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Gumińskiej w Dębicy".

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie jak w nagłówku informujemy, iż nie możemy uzgodnić przedłożonego projektu budowlanego. Zaprojektowana trasa wodociągu na działkach nr 3790 i 3791 w m. Dębica nie spełnia warunku podanego w naszym piśmie znak: OT-DL.420.659.2014/2 z dnia 12.06.2014 r., o następującej treści: „Wodociąg (wraz ze studzienkami) mający połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013, poz. 640, zał. nr 2), należy sytuować w przebiegu równoległym do gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 oraz DN 400 z zachowaniem odległości poziomej wynoszącej min. 15 m (połowa zmniejszonej szerokości strefy kontrolowanej)”. Ponadto trasa wodociągu jest niezgodna z opisem zawartym w pkt. 8.3 projektu budowlanego, który brzmi następująco: „Projektowany wodociąg zlokalizowano w przebiegu równoległym do istniejących sieci gazowych wysokiego ciśnienia DN 700 oraz DN 400 z zachowaniem odległości poziomej min. 15 m”. Zgodnie z projektem, odległość przyłącza wodociągowego do budynku znajdującego się na działce nr 3789 od gazociągu DN 700 (w pkt. 34) ma wynosić około 12 m.

Poprawiony projekt budowlany spełniający wymogi ww. Rozporządzenia należy ponownie przedłożyć do uzgodnienia w naszej Firmie (w min. 2 egzemplarzach).

W przypadku ewentualnej dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak sprawy, tj. OT-DL.420.659.2014.

K.O.:

- TDC

Oddział w Tarnowie
Zastępca Dyrektora

Wojciech Łuszczyński

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.**Oddział w Tarnowie**ul. Bandrowskiego 16 A, 33-100 Tarnów
tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31**Adres Siedziby**ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Jan Chadam

Wiceprezes Zarządu: Dariusz Bogdan

Członek Zarządu: Wojciech Kowalski, Sławomir Śliwiński

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN **Kapitał Wpłacony:** 3 771 990 842 PLN **Konto:** mBank S.A. Nr 89 1140 1977 0000 5803 0100 5001 **Numer KRS:** 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698-00061 **www.gaz-system.pl**