

Odpis PROTOKOŁU Nr 1

z posiedzenia narady koordynacyjnej w dniach 2014-09-02, 2014-09-16 oraz 2014-09-23

na podstawie art. 7d, 28b oraz 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zmianami)

dotyczy: Uzgadniania dokumentacji projektowej na zlecenie z dnia: 2014-08-21 znak :.....
Data wpływu zlecenia : 2014-08-21

Wnioskodawca : Usługi Projektowe i Nadzory inż. Janusz Mitek
ul. Wybickiego 30, 39-200 Dębica

Przedmiot uzgodnienia : sieć wodociągowa, przyłącz wodociągowy

Lokalizacja : gm. Miasto Dębica, obr. 5 dz. 2036,2037/10 i inne,
obr. Latoszyn dz. 20/2

Stanowiska zawiadomionych uczestników narady :

- Wnioskodawca : Usługi Projektowe i Nadzory inż. Janusz Mitek
Nieobecny.

- Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy - Anna Cich
Wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym .

- GDDKiA Oddział w Rzeszowie - Kazimierz Rochmański
* Zgodnie z pismem z dnia 20 marzec 2014 r zn. GDDKiA O/RZ-Z3-cb-436-89/14 ;
* Przejście w PD pod jezdnią dz nr 641 uzgodnić w GDDKiA Oddział Rzeszów
ul. Legionów 20.

- MPEC Sp. z o.o. - Marek Brzostowski
Nie dotyczy .

- Orange Polska S.A. - Małgorzata Jamróz
Nieobecna.

- Multimedia Polska S.A. - Tomasz Podraza
Dokumentację uzgodniono z zastrzeżeniami :
Z uwagi na kolizję z istniejącą kanalizacją teletechniczną na działkach 3777, 3775 proszę o zabezpieczenie kolizji rurami ochronnymi .
Zachować normatywne odległości w przypadku zbliżeń .
Po wykonaniu zakończenie prac zgłosić do działu technicznego MP S.A w m.Dębica
ul.Rzeszowska 135 .

- Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. - Marek Malinowski

1. Trasa bez uwag.

2. Projekt uzgodnić branżowo .

3. Inwentaryzację powykonawczą przedłożyć w Wodociągach Dębickich .

- PZMiUW - Inspektorat Dębicko-Ropczycki - Tadeusz Koziół

Bez uwag.

- Urząd Miejski w Dębicy - Robert Sieradzki

Branżowo należy uzgodnić z Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta Dębica .

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Brzeźnicy - Rafał Polański

Uzgodniono bez uwag.

- Urząd Gminy Dębica - Sławomir Czuba

Bez uwag .

- TAURON Dystrybucja S.A. , Rejon Dystrybucji Dębica - Andrzej Mosior

1.Prace wykonywane w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia do urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać ręcznie oraz pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Dębica,

2.Na istniejący kabel w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia należy założyć rurę ochronną dwudzielną.

3.Inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w RD Dębica.

- PSG sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Dębicy - Danuta Tokarczyk :

Uzgadnia z uwagami:

* zachować należy podstawowe odległości od gazociągu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.),

* skrzyżowania z gazociągami wykonać zgodnie w/w rozporządzeniem i warunkami technicznymi obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,

* rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Rejonu Dystrybucji Gazu w Dębicy,

* roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci gazowej wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Dębicy,

* wszystkie zmiany w projekcie należy uzgodnić przed ich realizacją,

* inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Gazu w Dębicy,

* za uszkodzenia sieci gazowej odpowiada Wykonawca i Inwestor,.

- Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie- Andrzej Lechowicz :

Uzgadnia się trasę i lokalizację skrzyżowań projektowanego wodociągu z gazociągami wysokiego ciśnienia .

Projekt wykonawczy / zawierający przekroje w miejscu skrzyżowań / należy obligatoryjnie uzgodnić w GAZ-SYSTEM S.A. o/Tarnów.

Uwagi przewodniczącego narady :

* przypomina się o obowiązku ochrony znaków geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych,

* roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonywać ręcznie i pod nadzorem,

- * wszelkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia,
- * uwzględnić w projekcie uzgodniony protokołem ZUDP 1120/08 projekt budowy wodociągu - projekt wkreślono orientacyjnie na planszy.
- * na terenie inwestycji znajdują się sieci teletechniczne należące do Orange Polska ul. Dauna 66, 30-629 Kraków ; dane kontaktowe : Małgorzata Jamróz e-mail : malgorzata.jamroz@orange.com

Na oryginale własnoręczne podpisy uczestników narady.

Integralną część protokołu stanowi załącznik graficzny - mapa 1x4 plansze skala 1:500

Dębica, dnia 2014-09-24

Z up. STAROSTY
mgr inż. Anna Maciuba
Przewodniczący
Narady koordynacyjnej

Otrzymują :

1. Wnioskodawca.
2. a/a

