



**Gmina Warlubie**

ul. Dworcowa 15  
86-160 Warlubie

[www.warlubie.pl](http://www.warlubie.pl), [www.bip.warlubie.pl](http://www.bip.warlubie.pl)

e-mail: [gmina@warlubie.pl](mailto:gmina@warlubie.pl)

tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054

NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080

Warlubie, dnia 13 czerwca 2024 r.

RI.II.271.6.2024

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielki Komorsk – Etap I i Etap II**”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00345641 z dnia 29 maja 2024 r.

### Wyjaśnienie treści SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### Pyt. 1.

W dokumentacji projektowej jest opisany sposób odtwarzania drogi powiatowej (ul. Grudziądzka). Prosimy o informację czy pozostałe ulice należy odtworzyć w sposób wskazany w przedmiarze robót. Czy podane tam grubości i ilości warstw są przyjęte prawidłowo? Prosimy o wyjaśnienie.

#### Odp. 1.

Tak, wykonać zgodnie z przedmiarem, poniżej potwierdzenie założeń do PR:

- 1) ulica Aleksandra - ulica ta jest w założeniach Zamawiającego zakwalifikowana do modernizacji, dlatego przyjęto odbudowę drogi w II technologiach. Pierwsza część ulicy - odbudowa nawierzchni asfaltowej, druga tłuczniem w pasie wykopu pod sieć kanalizacyjną.

Technologia i wielkości odbudowy ujęte są w przedmiarach.

- 2) drogi gruntowe - drogi te o drugorzędnym znaczeniu dla ruchu kołowego. W części tych dróg roboty zostaną wykonane metodą przewiertu sterowanego (ul. Nowaska B) dlatego też odbudowa tej drogi ograniczy się do zasypki komór montażowych. Dla pozostałych dróg (ul. Prądki) wykonanie odbudowy nastąpi ziemią z wykopu z częściową wymianą gruntu. Ta sama sytuacja wystąpi w drodze gruntowej (ul. Aleksandra - ul. Grudziądzka).

W przedmiarach robót zostały ujęte wszystkie czynności odbudowy nawierzchni, a mianowicie:

- wykopy na odkład,
- wykopy z odwiezieniem urobku,
- przywóz piasku do wymiany gruntu,
- zasypka z wykonaniem odpowiedniego zagęszczenia.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert (art. 284 ust. 4 p.z.p.).

Zgodnie z art. 284 ust. 6 p.z.p. Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/warlubie>:

- a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę, oraz
- b) wyjaśnienia Zamawiającego

– bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

  
WÓJT GMINY WARLUBIE  
mgr inż. Maksymilian Kosikowski