



Pieczeń Zakładu Kominiarskiego

Opinia

Z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo – kominowych w **Tarnów** ul **Matejki** nr **5** dla **Miejski Zarząd Budynków – ZUM 3** sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Jan Marciniec

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Po dokonaniu inwentaryzacji przewodów kominowych stwierdza się, że jest możliwość podłączenia indywidualnych kotłów gazowych „dwufunkcyjnych” w każdym mieszkaniu wg wytycznych poniżej.

Aktualny stan po wykonaniu inwentaryzacji podłączeń do przewodów kominowych:

- mieszkanie Nr 1 – nie dotyczy, istnieje kocioł gazowy
- mieszkanie Nr 2 – można podłączyć kocioł COgaz po zamontowaniu współosiowego (podwójnego) wkładu kominowego
- mieszkanie Nr 2A – można podłączyć kocioł COgaz po zamontowaniu wewnętrznego (pojedynczego) wkładu kominowego, obecnie istnieje jeden wkład
- mieszkanie Nr 3 – nie dotyczy, istnieje kocioł gazowy
- mieszkanie Nr 3A – można podłączyć kocioł COgaz po zamontowaniu wewnętrznego (pojedynczego) wkładu kominowego, obecnie istnieje jeden wkład
- mieszkanie Nr 4 – nie dotyczy, istnieje kocioł gazowy
- mieszkanie Nr 5 – można podłączyć kocioł COgaz po zamontowaniu wewnętrznego (pojedynczego) wkładu kominowego, obecnie istnieje jeden wkład
- mieszkanie Nr 5A – można podłączyć kocioł COgaz po zamontowaniu współosiowego (podwójnego) wkładu kominowego
- mieszkanie Nr 6 – nie dotyczy, istnieje kocioł gazowy
- mieszkanie Nr 7 – nie dotyczy, istnieje kocioł gazowy
- mieszkanie Nr 7A – można podłączyć kocioł COgaz po zamontowaniu współosiowego (podwójnego) wkładu kominowego
- mieszkanie Nr 8 – można podłączyć kocioł COgaz po zamontowaniu wewnętrznego (pojedynczego) wkładu kominowego, obecnie istnieje jeden wkład
- mieszkanie Nr 8A – można podłączyć kocioł COgaz po zamontowaniu współosiowego (podwójnego) wkładu kominowego. Przewód kominowy zaczyna się od posadzki na strychu. Mieszkanie na ostatniej kondygnacji mieszkalnej
- mieszkanie Nr 9 – brak wolnego przewodu kominowego. Dobudować współosiowy przewód powietrzno-spalinowy. Mieszkanie na ostatniej kondygnacji mieszkalnej
- mieszkanie Nr 10 – nie dotyczy, istnieje kocioł gazowy

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem na 1 egz. dla:

- ZUM – 3
- Zakład kominiarski

Opiniodawca
uprawniony mistrz kominiarski

MISTRZ KOMINIARSKI
Jan Marciniec
Nr upr. O II/5064/32/82