

# OPINIA KOMINIARSKA

Stwierdzam, że w budynku Tarnów ul. Św. Anny 9.

## **Mieszkanie nr 1**

łazienka - zamontowany piec CO z zamkniętą komorą spalania , jest wkład dł. 9m. zdatne do użytku.

## **Mieszkanie nr 2**

można zamontować piec CO gazowy z odprowadzeniem spalin do przewodu po zdemonstowanym piecu kaflowym w kuchni /obecnie jest piec/ zamontować wkład dł. 9m.

## **Mieszkanie nr 3**

w pomieszczeniu łazienki należy dobudować przewód spalinowy dla pieca CO gazowego /ostatnia kondygnacja/ dł. 6m. , łazienka ma wentylację.

## **Mieszkanie nr 3A**

w pomieszczeniu kuchni można zamienić piec gazowy wody ciepłej użytkowej na piec CO dwufunkcyjny z zachowaniem podłączeń. Przewód spalinowy zaopatrzyć wkładem dł. 9m.

## **Mieszkanie nr 3B**

w pomieszczeniu kuchni można zamienić piec gazowy wody ciepłej użytkowej na piec CO dwufunkcyjny z zachowaniem podłączeń. Przewód spalinowy zaopatrzyć wkładem dł. 5m.

## **Mieszkanie nr 4A**

w pomieszczeniu łazienki podłączony piec CO dwufunkcyjny zdatny do użytku, jest wkład dł. 3m.

## **Mieszkanie nr 4**

brak dostępu , lokator udostępni mieszkanie 19 sierpnia.

## **Mieszkanie nr 6**

w pomieszczeniu kuchni podłączony piec CO dwufunkcyjny zdatny do użytku, jest wkład dł. 3m.

Tarnów dn.12.08.2024r.

  
MISTRZ KOMINIARSKI  
*Marek Rogalski*  
up. Izba Rzem. Kraków  
nr rej. ew. 82/92