

Nr postępowania: GUM2023ZP0072

Gdańsk, dnia 26.07.2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), (dalej jako: ustawa Pzp) pn. **Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją części pomieszczeń V piętra Collegium Biomedicum na potrzeby Katedry i Zakładu Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, dokonuje odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w ramach przedmiotowego postępowania.

2. Pytanie

Występujące w projekcie nawiewniki są wycofane przez Flakta ze sprzedaży. Produkt nie ma KOT'a. Dopuszczenie jedynie do sprzedaży w przemyśle gdzie KOT nie jest wymagany.

Proszę o wskazanie zamiennika

Activent-025-360-3000 – szt. 4

Activent-031-360-2500 – szt. 3

Activent-031-360-3000 – szt. 1

Odpowiedź

Przyjęte rozwiązania są przykładowe. Należy zamienić na inny produkt w porozumieniu z projektantem.

Sprawę prowadzi: Tomasz Krysiak