



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, ...04.11.2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 03.11.2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dostawy pn.: „**Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy**”.

Znak sprawy: KML - 50/2022 (ID 679853)

Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 03.11.2022r. wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ cyt.:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu – Część XVIA, XVIB [**Zamawiający: poprawnie winno być Część VIA, VIB**] – armatura PE proszę o informację czy dopuszczają Państwo stosowanie kształtek elektrooporowych PLASSON o konstrukcji z powleczonym na całej powierzchni uzwojeniem grzewczym. [Przykładowe zdjęcie mufy elektrooporowej PLASSON].

Kształtki o takiej konstrukcji mają szereg niepodważalnych zalet z których najistotniejsze to:

- Pełna ochrona uzwojenia przed uszkodzeniem w trakcie zakładania na rurę;
- Równomierne rozmieszczenie drutu elektrooporowego bezpośrednio pod powierzchnią wewnętrzną kształtki, zapewniające optymalny przepływ ciepła w trakcie zgrzewania wprost do uplastycznianego materiału i wykluczające miejscową degradację materiału przez przegrzanie uzwojenia;
- Powierzchnia pokryta PE zdecydowanie ułatwia usunięcie zabrudzeń, wilgoci oraz środka odtłuszczającego ze strefy zgrzewa.

Plasson w swojej ofercie posiada kształtki doczołowe firmy Simona – w związku z powyższym proszę o informację czy takie kształtki też zostaną dopuszczone, ze względu na zapis w SIWZ, że wszystkie kształtki powinny być jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie kształtek elektrooporowych o konstrukcji z powleczonym na całej powierzchni uzwojeniem grzewczym.

Zgodnie z wymaganiem zawartym w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 1/VIA i Załącznik nr 1/VIB produkty winny być jednego producenta. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska