

*Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Adama Asnyka w Strzelcach Krajeńskich”
Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP.3.2024*

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 09.12.2024 R.

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Adama Asnyka w Strzelcach Krajeńskich**” (ZP.3.2024) w związku z pytaniem wykonawcy Zamawiający Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu niniejszym udziela następujących wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1

„Proszę o odpowiedź czy inwestor dopuszcza zastosowanie pomp ciepła i mat kapilarnych innych producentów niż podane w dokumentacji tzn. Waterkotte - pompy i Beka - maty.”

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych pomp ciepła i mat kapilarnych, pod warunkiem zapewnienia nie gorszych parametrów technicznych urządzeń oraz spełnienia przez nie nie gorszych parametrów pracy i wydajności instalacji grzewczo – chłodzącej. Zamawiający zwraca uwagę na zapisy rozdziału III pkt 7 i nast. SWZ.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.