

OZNACZENIA:

- odprowadzenie skroplin prowadzone nad sufitem podwieszanym
- kanał nawiewny powietrza z zewnatrz (strona przed wymiennikiem).
- nawiew powietrza do pomieszczeń (strona za wymiennikiem).
- wywiew powietrza z pomieszczeń
- wywiew powietrza na zewnątrz
- Ø200 przekrój kanału wentylacyjnego [mm]
- skrzynki rozprężne

UWAGI:

1. Kanały wentylacyjne prowadzić na poddaszu (przekrój wg rys. PW-08)
2. W pom. nr 2,3,5,7 wentylatory wywiewne o wydajnosci nie mniejszej niż ilość wymian powietrza wentylacyjnego
3. Zapewnić doprowadzenie zasilania do wentylatorów wywiewnych, rekuperatora oraz nagrzewnicy wstępnej
4. Wentylatory wywiewne w WC zintegrować z włacznikiem światła
5. Izolacja przewodów wentylacyjnych ułożonych w części ogrzewanej budynku o grubości 40 mm
6. Izolacja przewodów wentylacyjnych oraz skrzynek rozpreznych ułożonych w części nieogrzewanej budynku o grubości 80 mm
7. W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną należy zamurować wloty do kanałów kominowych wentylacji grawitacyjnej
8. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
9. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji.
10. Prace budowlano-instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową.
11. Przed rozpoczęciem montażu wentylacji zlokalizować żebra stropu Terriva przy użyciu wykrywacza metali. Odwierty pod anemostaty wykonywać wyłacznie w przestrzeni międzyżebrowej stropu Terriva i w razie potrzeby skorygować usytuowanie anemostatów nawiewnych i wywiewnych.

Stadium:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY	
Obiekt:	ŚWIETLICA WIEJSKA W AUGUSTYNOWIE	
Adres obiektu:	Dz. nr ewid. 72; obręb Augustynów, gm. Bełchatów	
Inwestor:	**Urząd Gminy Bełchatów** ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów	
Projektant: specjalność: nr upraw.:	mgr inż. Rafał Wyszkowski upr. do projektowania i kier. rob. bud. bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went. gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych LOD/3400/PWBS/17	Data i podpis: 30.07.2023r
Skala: **1:100**	Nazwa rys.: Instalacja wentylacji - rzut poddasza	Nr rys.: **PW-07**