

1:100
1:500
p.p. 90,00 m.n.p.m.

Oznaczenia	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	WGJ
Rzędna terenu proj.	111,63	111,57	111,38	110,27	109,61	109,08	108,72	108,11	107,85	107,82	107,07	106,79	106,67	105,40	106,35
Rzędna osi proj. rury	109,78	109,72	109,53	108,42	107,76	107,23	106,87	106,26	106,00	105,97	105,22	104,94	104,82	104,55	104,50
Zagłębienie osi rury	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Średnica / spadek	L= 11,30; i= 0,5 %	L= 32,10; i= 0,6 %	L= 44,60; i= 2,5 %	L= 24,80; i= 2,7 %	L= 20,20; i= 2,6 %	L= 23,90; i= 1,5 %	L= 27,90; i= 3,1 %	L= 1,8; i= 4,7%	L= 39,00; i= 1,9 %	L= 10,00; i= 2,8 %	L= 5,80; i= 2,4 %	L= 8,00; i= 3,4 %	L= 9,10; i= 0,5 %		
	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm	PE100 SDR17 (PN10) Ø 110×6,6 mm		
Odległości	0,00	11,30	43,40	88,00	112,80	133,00	156,90	176,40	184,80	186,60	225,60	235,60	241,40	249,40	258,50

Połączenie z projektowanym wodociągiem PE śr. 110, na zlecenie MPWiK

Trójnik redukcyjny PE110/90

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Trójnik redukcyjny PE110/90

Kolano 90° PE śr. 110mm

Istniejący kanał sanitarny ks200

Istniejący wodociąg w100 do likwidacji

Istniejący kanał deszczowy kd400

Istniejący gazociąg g63 do likwidacji

Kolano 90° PE śr. 110mm

Istniejący gazociąg g63 do likwidacji

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Projektowany przewód telekomunikacyjny

Projektowana przyłącze gazu g25

Istniejący przewód telekomunikacyjny do likwidacji

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Istniejący gazociąg g63 do likwidacji

Istniejący gazociąg g63 do likwidacji

Kolano 15° PE śr. 110mm

Kolano 15° PE śr. 110mm

Kolano 15° PE śr. 110mm

Kolano 15° PE śr. 110mm

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Kolano 30° PE śr. 110mm

Kolano 30° PE śr. 110mm

Kolano 30° PE śr. 110mm

Kolano 30° PE śr. 110mm

Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"

Połączenie z projektowanym wodociągiem PE śr. 110, w ramach budowy ul. Jaworowej.

http://projektowaniedrogbialystok.pl / e-mail: zygmuntbieryto@wp.pl

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

Inż. Zygmunt Bieryło

16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Modrzewiowa 19

tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99

Nazwa rysunku:	PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ ODCINEK W1-WGJ
Obiekt:	Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną
Adres: j.w.	Data: 23.09.2020 r. Skala: 1:500/1:100

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inż. Robert Dryl
upr. nr PDL/0038/PWOS/06
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
bez ograniczeń

KIEROWNIK PRACOWNI

inż. Zygmunt Bieryło