



Kształtki do wcięcia dla Zakładu Gazowniczego - dostarcza wykonawca:
1. Mufa elektrooporowa PE śr.63mm - 1 szt.



Uwaga:

Ściany boczne wykopu zabezpieczyć przez odeskowanie lub szalunki systemowe. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z PN-S-02205:1998 i PN-EN 1610:2015-10, bezwzględnie przestrzegając przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 <p>http://projektowaniedrog.bialystok.pl / e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl</p> <p>PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE Inż. Zygmunt Bieryło</p> <p>16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Modrzewiowa 19 tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99</p>			
Nazwa rysunku:	SCHEMAT WYKOPU DO WCINKI		
Obiekt:	Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną		
Adres:	j.w.	Data:	23.09.2020 r.
		Skala:	-
BRANŻA SANITARNĄ			
PROJEKTANT:			
mgr inż. Robert Dryl upr. nr PDL/0038/PWOS/06 w zakresie sieci, instalacje i urządzenia sanitarne bez ograniczeń			
KIEROWNIK PRACOWNI			
inż. Zygmunt Bieryło			