


<b>Zestawienie kształtek:</b>	
1.	Opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 2"
2.	Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna DN32 z gwintem zewnętrznym 2" i złączem ISO do rur PE śr. 40mm, z obudową i skrzynką uliczną.
3.	Mufa elektrooporowa PE40
4.	Zaślepka elektrooporowa PE40
5.	Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna DN40 z gwintem zewnętrznym 2" i złączem ISO do rur PE śr. 50mm, z obudową i skrzynką uliczną.
6.	Mufa elektrooporowa PE50
7.	Zasuwa do przyłączy domowych żeliwna DN50 z gwintem zewnętrznym 2" i złączem ISO do rur PE śr. 63mm, z obudową i skrzynką uliczną.
8.	Mufa elektrooporowa PE63
9.	Trójnik redukcyjny PE 110/90
10.	Mufa elektrooporowa PE90
11.	Tuleja kołnierzowa PE90 z luźnym kołnierzem DN80 PN10
12.	Zasuwa żeliwna kołnierzowa krótka DN80 PN10
13.	Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80 PN10 L=300mm
14.	Kolano stopowe hydrantowe żeliwne DN80 PN10
15.	Hydrant żeliwny nadziemny DN80

 <div><a href="http://projektowanieinfrag.bialystok.pl">http://projektowanieinfrag.bialystok.pl</a> / e-mail: <a href="mailto:zygmuntbierylo@wp.pl">zygmuntbierylo@wp.pl</a> <b>PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE</b> <b>inż. Zygmunt Bieryło</b> 16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Modrzewiowa 19 tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99</div>			
Nazwa rysunku:		SCHEMATY WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH	
Obiekt:		Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną	
Adres:		j.w.	Data: 23.09.2020 r.
		Skala:	-
BRANŻA SANITARNA			
PROJEKTANT: mgr inż. Robert Dryl upr. nr PDL/0038/PWOS/06 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń			
KIEROWNIK PRACOWNI			
inż. Zygmunt Bieryło			