



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży

18-400 Łomża, ul. Zjazd 23, tel. +48 86 216 62 77, +48 86 216 62 78, fax. +48 86 216 28 13

e-mail: sekretariat@mpwik.lomza.pl; www.mpwik.lomza.pl

NIP: 718 10 09 763, REGON: 450111225

KRS: 0000052100 - Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy, Kapitał Zakładowy Spółki (wniesiony w całości) 50.567.000,00 zł

Łomża 15.06.2020r.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE

inż. Zygmunt Bieryło

ul. Modrzewiowa 19

16-061 Juchnowiec Kościelny

TT-1/99/.....¹⁴³²./2020

Odpowiadając na pisma z dnia 03.06.2020r. znak 78/P/Z/2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży informuje, że podaje warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci wod.-kan. w projektowanej ulicy Grabowej w Łomży w zakresie objętym opracowaniem:

1. Należy przebudować odcinki wodociągu, które będą kolidowały z projektowaną ulicą.
2. Przebudowywane wodociągi projektować w technologii PE i lokalizować je w pasach chodnikowych i zieleni modernizowanej ulicy.
3. W ramach zadania inwestycyjnego należy przewidzieć regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia wod.-kan.

Ponadto podajemy warunki do projektowania brakujących odcinków sieci wod.-kan. w przedmiotowej ulicy:

- wodociąg należy projektować z rur PE 100 SDR 17,
- jako uzbrojenie należy przewidzieć zasuwy z miękkim uszczelnieniem i nadziemne hydranty ϕ 80 mm,
- projektowane wodociągi należy lokalizować w pasach chodnikowych i zieleni Projektowanej ulicy i łączyć z istniejącą (przebudowaną) końcówką wodociągu w ul. Grabowej,
- kanały sanitarne należy projektować z rur PVC SN 8 (litych),
- kanały sanitarne należy lokalizować w jezdni projektowanej ulicy i łączyć z istniejącą końcówką kanału ϕ 200 mm w ul. Grabowej.

Zakres projektowanych sieci zgodnie z umową nr 11/2020 z dnia 15.05.2020r.

Niniejsze warunki ważne są do dnia 15.06.2023 r.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
MPWiK Sp. z o.o. w Łomży
Mariusz Konopka

DZIAŁ OBSŁUGI ODBIORCÓW

tel. + 48 86 216 62 77
+ 48 86 216 62 78
wew. 28, 36, 57

DZIAŁ TECHNICZNY

tel. + 48 86 216 62 77
+ 48 86 216 62 78
wew. 22, 25, 26

ZAKŁAD SIECI

tel. + 48 86 216 62 77
+ 48 86 216 62 78
wew. 23, 45

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

tel. + 48 86 216 62 77
+ 48 86 216 62 78
wew. 10, 14, 37

POGOTOWIE
WODOCIĄGOWE
tel. 994
tel. 692 406 404