



**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.**

83-340 Sierakowice, ul. Brzozowa 6

☎ tel. 58 684 73 41

✉ wodociagi@sierakowice.pl

🌐 www.pwik.sierakowice.pl

NIP: 589-19-17-078 Regon: 220454239

KRS: 0000285473 KAPIT. 36.080.000 zł

L.dz. 41/2025/SK

Sierakowice 2025 -02- 2 5

Sz.p.:

Gmina Sierakowice

Ul. Lęborska 30

83-340 Sierakowice

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 20.02.2025 określa się następujące warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacyjnej działki nr 80/11, 80/15, 80/20- obręb Sierakowice:

Należy wykonać rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Projektowaną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 215,42/211,53 znajdującej się na dz. nr 82/1- obręb Sierakowice
2. Ustala się ilość odprowadzanych ścieków 16 m³/dobę
3. Należy opracować projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
4. Uzyskać pozwolenie na budowę w/w sieci kanalizacji sanitarnej lub zgłosić zamiar wykonania robót do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
5. Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych warunków wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Uzgodnienie dokumentacji następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji do uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Zdanowicz



L.dz. 21.../2025/WK

Sierakowice ... 2025.. 02.. 2.. 5..

Sz.p.:

Gmina Sierakowice

Ul. Lęborska 30

83-340 Sierakowice

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 20.02.2025 określa się następujące warunki techniczne na podłączenie do projektowanej sieci kanalizacyjnej działki nr 80/11, 80/15, 80/20- obręb Sierakowice:

Ustala się miejsce włączenia, dla w/w działek:

- do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogi na działce nr 80/4- obręb Sierakowice
- 1. Należy opracować projekt przyłącza kanalizacyjnego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
- 2. Na działce przyłączanej należy zlokalizować studzienkę posesyjną min. DN 315
- 3. Ustala się ilość odprowadzanych ścieków 16 m³/dobę
- 4. Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych warunków wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Uzgodnienie dokumentacji następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji do uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Zdanowicz



**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.**

83-340 Sierakowice, ul. Brzozowa 6

☎ tel. 58 684 73 41

✉ wodociagi@sierakowice.pl

🌐 www.pwik.sierakowice.pl

NIP: 589-19-17-078 Regon: 220454239

KRS: 0000285473 KAPIT. 36.080.000 zł

L.dz. 42 /2025/S

Sierakowice,..... 2025 -02- 25

Sz.p.:

Gmina Sierakowice

Ul. Lęborska 30

83-340 Sierakowice

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 20.02.2025 r., określa się następujące warunki techniczne na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej działki nr 80/11, 80/15, 80/20 - obręb Sierakowice:

1. Ustala się miejsce włączenia sieci do istniejącego wodociągu oznaczonego jako W-160, znajdującego się w działce nr 80/1–Sierakowice
2. Opracować projekt sieci wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
3. Ustala się minimalną głębokość ułożenia rurociągu wodnego – 1,5 m.
4. Uzyskać pozwolenie na budowę w/w sieci wodociągowej lub zgłosić zamiar wykonania robót do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kartuzach.
5. Po wykonaniu prac (przed zasypaniem wykopu) zgłosić wcinki do odbioru technicznego, przez pracowników tutejszego Przedsiębiorstwa.
6. Na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do wykonania przyłączy, należy dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót w tutejszym przedsiębiorstwie.
7. Uzyskać pozytywny wynik bakteriologiczny wody.
8. Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 3 lata.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych warunków wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Uzgodnienie dokumentacji następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentacji do uzgodnienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Zdanowicz



L.dz. 82 /2025/WT

Sierakowice, ...2025.-02.-25

Sz.p.:

Gmina Sierakowice

Ul. Lęborska 30

83-340 Sierakowice

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 20.02.2025 r., określa się następujące warunki techniczne na podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej działki nr 80/11, 80/15, 80/20- obręb Sierakowice:

1. Ustala się miejsce włączenia przyłączy do projektowanego wodociągu W-160, działka nr 80/4 - obręb ewidencyjny Sierakowice
2. Podłączenie do projektowanego wodociągu W-160 wykonać za pomocą nawiertki NWZ z zasuwką klinową z miętko uszczelniającym klinem. Na teleskopowym trzpieniu umieścić obudowę - skrzynkę zasuwową i ustabilizować kostką betonową lub brukowcem w promieniu min 0,5m. Zasuwkę nawiertki przyłącza oznakować trwale za pomocą tabliczki orientacyjnej na słupku stalowym Ø40 mm zgodnie z normą PN – 86/B-09700.
3. Opracować projekt przyłącza wodociągowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
4. Ustala się zapotrzebowanie na pobór wody w ilości 16 m³/dobę.
5. Należy przewidzieć miejsce montażu wodomierza głównego (studzienka wodomierzowa lub inne pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza głównego) wyposażone w konsolę wodomierzową dopasowaną do średnicy wodomierza.
6. Za wodomierzem głównym przewidzieć zawór antyskażeniowy zwrotnych przepływów.
7. Ustala się minimalną głębokość ułożenia rurociągu wodnego – 1,5 m.
8. Na co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do wykonania przyłącza, należy dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót w tutejszym przedsiębiorstwie.
9. Po wykonaniu prac (przed zasypaniem wykopu) zgłosić przyłączy wraz z wcinką do odbioru technicznego, który nastąpi z momentem zamontowania wodomierza przez pracowników tutejszego Przedsiębiorstwa.
10. Uzyskać pozytywny wynik bakteriologiczny wody na wykonanych przyłączach.
11. Termin ważności warunków przyłączenia wynosi 2 lata.

Jednocześnie informujemy, że warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z tutejszym Przedsiębiorstwem oraz spełnienie innych warunków wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane. Uzgodnienie dokumentacji następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Zdanowicz